GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
DEPARTAMENT FINANSOWO - KSIĘGOWY
00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208
Tel. (022) 608 32 98, fax (022) 608 31 89, e-mail: Sekretariat-DFK@stat.gov.pl

Warszawa, 11 września 2014 roku

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: – numer sprawy 45/SISP-2/PN/2014.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytanie do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **„Modernizację infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe systemu kontroli dostępu w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP–2)"** – numer sprawy: **45/SISP-2/PN/2014.**

Pytanie 1:
W SIWZ nie został opisany system monitoringu wizyjnego składający się z 16 kamer IP wewnętrznych oraz 2 rejestratorów wideo. Lokalizacja tych urządzeń została omówiona w czasie wizji lokalnej w dniu 09-09-2014.
Proszę o potwierdzenie, czy wykonanie tych prac należy uwzględnić w składanej ofercie.
Odpowiedź Zamawiającego:
System jest opisany na stronach 7,8 i 9 Załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający planuje umieszczenie nie mniej niż 16 kamer do monitoringu stref chronionych. Liczba kamer musi zapewnić uzyskanie funkcjonalności określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 2:
Na str. 6 opisu SIWZ Zamawiający przewiduje wyposażenie Systemu Rejestracji Czasu Pracy oraz ogólnego systemu kontroli dostępu w System Automatycznej Rejestracji Obrazu.
Kamery w chwili zbliżenia karty powinny wykonywać zdjęcie osoby i zapisywać na dysku serwera w postaci pliku, aby była możliwa łatwa wyrywkowa kontrola każdego wejścia i wyjścia.
Czy do tego celu wystarczy zamontowanie 2 kamer IP po obu stronach hallu głównego ?
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK. Dla osiągnięcia opisanego powyżej celu wystarczy zamontowanie 2 kamer IP po obu stronach hallu głównego.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający zapewni dostęp do sieci komputerowej w pobliżu każdego przejścia zabezpieczanego systemem KD oraz w miejscach montażu kamer IP, czy też w ofercie należy przewidzieć rozbudowę istniejącej sieci.
Odpowiedź Zamawiającego:
W ofercie należy przewidzieć rozbudowę sieci komputerowej jeżeli rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę będą tego wymagały.
Pytanie 4:
Czy komputery na stanowiskach:
- drukowania i wydawania kart
- biura przepustek

- stanowiskach do wydawania i zwrotu kluczy

zostaną dostarczone przez Zamawiającego, czy powinien je dostarczyć Wykonawca.

Odpowiedź Zamawiającego:

Komputery na wymienionych powyżej stanowiskach zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

Pytanie 5:

Czy w składanej ofercie należy przewidzieć wymianę 3 szt. tripodów LKS-404 oraz 2 bramek obrotowych, czy też są one w dobrym stanie technicznym i można je pozostawić.

W opisie SIWZ przewidziana jest jedynie zmiana sposobu sterowania 2 bramek obrotowych – bramka powinna być otwarta przez cały czas wciśnięcia przycisku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na stronie 8 Załącznika nr 7 do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby infrastrukturę sprzętową ogólnego Systemu kontroli dostępu stanowiły urządzenia nowe, dostarczone przez Wykonawcę, adekwatne do wcześniej posiadanego stanu przez Zamawiającego.

Pytanie 6:

Istniejące szlabany są wyposażone w system otwierania kartą zbliżeniową oraz pilotami radiowymi.

Czy nowy system KD powinien również uwzględniać możliwość otwierania kartą i pilotem radiowym?

Czy nadawanie uprawnień dla każdego pilota oraz odczytywanie zdarzeń powinno się odbywać z programu KD

Umożliwi to usunięcie zgubionego pilota lub wydanie nowego ?

Proszę o podanie ilości pilotów, które należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK. Nowy System KD powinien również uwzględniać możliwość otwierania kartą i pilotem radiowym.

TAK. Nadawanie uprawnień dla każdego pilota oraz odczytywanie zdarzeń powinno się odbywać z programu KD.

Zamawiający przewiduje wykorzystanie 20 pilotów.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie serwera HP z systemem operacyjnym Windows Server 2012 i zainstalowanie na tym serwerze programów RCP i KD.

Takie rozwiązanie jest korzystne, ponieważ nie obciążamy istniejących serwerów przechwytywaniem zdjęć z kamer IP oraz sekwencyjnym odczytywaniem zdarzeń z pamięci urządzeń KD i RCP.

Programy KD, RCP, Przepustki będą skonfigurowane do pracy terminalowej.

Na komputerach użytkowników nie będzie instalowane oprogramowanie a jedynie skrót do serwera.

Drugi program KD do stref chronionych byłby w tym przypadku zainstalowany na serwerze wirtualnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający planuje posadowić System Kontroli Dostępu dla budynku GUS na serwerach Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji
Przetargowej

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marzena Brzychcy