Główny Urząd Statystyczny
Departament Administracyjno-Budżetowy

Warszawa, 29.06.2018 r.

Wyjaśnienia

Dotyczy zapytania ofertowego nr 34/ST/2018,
którego przedmiotem jest: „Dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w dwóch pomieszczeniach w Głównym Urzędzie Statystycznym przy al. Niepodległości 208 w Warszawie".

Zamawiający odpowiada na zadane w ww. postępowaniu pytania Wykonawców:

Pytanie nr 6:
W jakiej klasie rozpoznania i dostępu ma być wykonany system kontroli dostępu do pomieszczenia 238?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że System Kontroli Dostępu (SKD) powinien być wykonany zgodnie z normą PN-EN-60839-11-1:2014, stopień zabezpieczenia 3 (Grade 3).

Pytanie nr 7:
Jak należy rozumieć element systemu: „Moduł wizualizacji wejść"
Odpowiedź Zamawiającego:
Moduł wizualizacji wejść jest elementem umożliwiającym użytkownikowi łatwe rozpoznanie czy podsystem SSWiN w pomieszczeniu jest włączony czy wyłączony.

Pytanie nr 8:
Jak Zamawiający przewiduje zarządzanie systemem kontroli dostępu. Czy jest dedykowany do tego celu PC?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że posiada wydzieloną stację roboczą do zarządzania SKD połączoną z koderem MIFIRE PASR 900M-USB.

Pytanie nr 9:
Czy system ma kontrolować tylko wejście do strefy chronionej bez kontroli wyjścia (brak czytnika lub przycisku wyjścia/detektora wyjścia/elementu kontrolującego położenie drzwi)
Odpowiedź Zamawiającego:
System w pomieszczeniu 238 ma w pełni kontrolować wejście i wyjście, czytniki powinny znajdować się po obu stronach wejścia, powinna być również zapewniona możliwość kontroli otwarcia drzwi (np. z wykorzystaniem kontaktronu).

Starszy specjalista
Wydział Zamówień Publicznych

Agnieszka Jagoda

Główny Urząd Statystyczny
Departament Administracyjno – Budżetowy

Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
tel. 22 608 32 98
Sekretariat-DB@stat.gov.pl
stat.gov.pl