

KIE-WA.271.1.2023

Kielce, dn. 30.05.2023 r.

Dotyczy postępowania:

„Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach”

Tryb udzielanego zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1

Urząd Statystyczny w Kielcach w dniu 30.05.2023 r. otrzymał zapytanie do procedury przetargowej, poniżej pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy rolety mają być zwykłe zewnętrzne z deklaracją CE, czy antywłamaniowe? Jeśli antywłamaniowe to czy w klasie RC2 czy RC3?

Odp.

W Zestawieniu elementów wymiennych i nowych, Specyfikacji technicznej, Przedmiarze robót oraz Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał dwa rodzaje rolet zewnętrznych tj. rolety zewnętrzne (Rz1) zgodne z deklaracją CE (nie antywłamaniowe) oraz rolety zewnętrzne antywłamaniowe z atestem (Rz2). Rolety antywłamaniowe z atestem powinny być w klasie RC3.

p.o. Dyrektor


Ewa Tomczyk