

KIE-WA.271.1.2023

Kielce, dn. 29.05.2023 r.

Dotyczy postępowania:

**„Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach”**

Urząd Statystyczny w Kielcach doprecyzowuje parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone w SWZ oraz dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

- parapet blacha grubości 0,5mm,
- balustrada okrągła zewnętrzna fi 51x4mm, mocowana do ściany nośnej za pomocą blach,
- rura kwadratowa podpierająca parapet 50x50x4mm, mocowana do ściany nośnej za pomocą blach.

p.o. Dyrektor  
*E. Tomczyk*  
Ewa Tomczyk

**Urząd Statystyczny w Kielcach**

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce  
Centrala tel. 41 249 96 00, Sekretariat tel. 41 249 96 03  
SekretariatUSKIE@stat.gov.pl  
kielce.stat.gov.pl