Urząd Statystyczny
w Rzeszowie

Rzeszów, 21.07.2022 r.

RZE-WAD.271.1.2022

Dotyczy zamówienia udzielanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy: **Budowa instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie od strony podwórka (południowego).**

W związku z otrzymaniem w dniu 20 lipca 2022 r. pytania dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia, Urząd Statystyczny w Rzeszowie udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

1. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy dla każdego panelu fotowoltaicznego czy tylko dla tych dla których poziom zacienienia ma znaczący wpływ na pracę instalacji?

Odpowiedź:

Zmawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w **Rozdz. VII pkt 2 ppkt. 5)**, załącznika nr 1 do SWZ nie dopuszcza zastosowania jednego optymalizatora mocy na dwa panele. Należy zastosować jeden optymalizator na jeden panel.

DYREKTOR
dr Marek Cierpiał-Wolan

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 10
SekretariatUSRZE@stat.gov.pl
rzeszow.stat.gov.pl