

RZE-WAD.2720.16.2024

### Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. na **Remont łazienki damskiej na II piętrze w budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.**

W związku z otrzymaniem w dniu 27 sierpnia 2024 r. pytań dotyczących zapisów w Zapytaniu ofertowym oraz załączników Urząd Statystyczny w Rzeszowie udziela następujących odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do odbytej dzisiaj wizji lokalnej dotyczącej remontu łazienki damskiej na II-gim piętrze mamy zapytania do uszczegółowienia:

a/ planowany jest montaż ii-giej umywalki w miejscu gdzie powierzchnie nie widać pionu kanalizacyjnego, gdzie miałby być odprowadzony odpływ. Prosimy o wskazanie.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z załączonym przedmiarem robót w remontowanej łazience należy zamontować dwie umywalki. Pierwsza z nich winna być umieszczona na miejscu dotychczas istniejącej.

Druga umywalka winna być zamontowana na ścianie, naprzeciwko ścianki hpl z drzwiami do WC oraz podłączona do istniejącego pionu kanalizacyjnego, przy istniejącej umywalce. Podłączenie należy wykonać po ścianie lub wzdłuż posadzki, rurą PCV o średnicy fi 50 mm. Długość podejścia wynosi 2.5 mb.

#### Pytanie nr 2:

b/w zapytaniu ani w kosztorysie niema zakupu i montażu przepływowych podgrzewaczy wody w ilości 2 szt. Prosimy o informację na ten temat.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie należy wyceniać zakupu podgrzewaczy wody. Zamawiający zakupi podgrzewacz we własnym zakresie. Wykonawca będzie jedynie zobligowany do zamontowania podgrzewacza w trakcie prowadzonych prac remontowych.

#### Pytanie nr 3:

c/ w opisie i kosztorysie występują umywalki na blacie.

Z wizji wynika że są konieczne szafki pod umywalkowe, w których będzie można zamontować wspomniane podgrzewcze.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca winien przeprowadzić prace remontowe zgodnie z punktem 3.20 przedmiaru robót, tj. Wykonawca winien zamontować umywalki na blatach pod umywalki.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów  
tel. 17 853 52 10  
SekretariatUSRZE@stat.gov.pl  
rzeszow.stat.gov.pl

DYREKTOR  
  
Marek Cierpiat-Wolan