

Lublin, dnia 10 listopada 2021 r.

Znak: LUB-AD.2721.118.2021

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Urząd Statystyczny w Lublinie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. *Remont wybranych pokoi biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu*, udziela wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:

Pytanie 1: W przedmiarach nie uwzględniono ułożenia pod panele podłogowe izolacji z folii PE oraz podkładu pod panele np. z polistyrenu XPS, spełniającego izolację akustyczną. Czynności tych nie uwzględnia przedmiar.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w kosztach posadzki z paneli podłogowych, tj. w pozycji 9 przedmiaru, dodatkowo uwzględnili i policzyli koszt ułożenia pod panele podłogowe izolacji z folii PE oraz podkładu spełniającego izolację akustyczną (np. z polistyrenu XPS).

/Dyrektor
dr Krzysztof Markowski/