Urząd Statystyczny
w Lublinie

Lublin, dnia 17 sierpnia 2023 r.

Znak: LUB-AD.271.3.2023

Wyjaśnienie treści SWZ

Urząd Statystyczny w Lublinie na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm. – dalej ustawa) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachu budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1: Czy można zamienić technologię wykonania pokrycia dachowego z mas bitumicznych na płynne membrany poliuretanowe? Nadmieniamy, że nasza technologia spełnia kryterium „chłodnego dachu". W załącznikach przesyłam opis technologii.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający po zapoznaniu się z opisem systemu płynnych membran poliuretanowych HYPERDESMO dopuszcza możliwość ich zastosowania z następującym zastrzeżeniem:

1) zastosowanie byłoby na zasadzie zamiany materiału wymienionego w przedmiarze na materiał proponowany i nie prowadziłoby do całkowitej zmiany technologii wykonania remontu poszycia dachu, tzn. Wykonawca nadal wykonałby warstwę sczepną, zamontował siatkę i wykonał izolację poziomą (z użyciem zamiennego materiału),
2) użyty zamienny materiał zapewniałby izolację i wysoki poziom refleksyjności, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego odnośnie zimnego / chłodnego dachu.

Całkowita zmiana technologii wykonania remontu prowadziłaby do odmiennego sposobu wyliczenia kosztów przedmiotu zamówienia w oderwaniu od przedmiaru, w efekcie oferty Wykonawców byłyby nieporównywalne.

Ww. odpowiedź nie skutkuje koniecznością zmiany treści SWZ ani ogłoszenia.

DYREKTOR
dr Krzysztof Markowski

Urząd Statystyczny w Lublinie

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel. 81 533 20 51
SekretariatUSLUB@stat.gov.pl
lublin.stat.gov.pl