

## WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych”.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie 13:**

*Jaka jest odległość od miejsca montażu (schodów) do rozdzielni elektrycznej?*

#### **Odpowiedź 13**

Odległość od miejsca montażu platformy do rozdzielni elektrycznej wynosi około 30 metrów.

#### **Pytanie 14:**

*Czy Zamawiający może udostępnić inne rysunki techniczne, np. rzut z góry bądź fotografie schodów i miejsca na parking dolny platformy (ok 140 cm przed schodami)? Obecny rzut nie jest wystarczająco dokładny do dobrania rozwiązania i wyceny urządzenia.*

#### **Odpowiedź 14**

Zamawiający udostępnia w załączeniu zdjęcia schodów.

#### **Pytanie 15:**

*Czy zamawiający dopuszcza wykonanie poręczy bezpieczeństwa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo?*

#### **Odpowiedź 15**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania poręczy bezpieczeństwa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.