

Zielona Góra, 01.07.2024 r.

Znak pisma: ZGR-WAD.271.3.2024 r.

### Odpowiedź na pytanie

Dotyczy: „Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych na oświetlenie typu LED w budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przy ulicy Spokojnej 1”.

**1.**

*1. proszę o informację czym mamy się kierować przy wycenie, w dokumencie projekt oświetlenia mamy podana oprawe awaryjną 1h AT natomiast w STWioR mamy oprawe 2h z systemem zdalnego testowania.*

**Odpowiedź:**

Oprawy powinny być 1H oraz bez systemu zdalnego testowania.

**2.**

*2. proszę o informację jaką tolerancję dopuszcza Zamawiający dotyczącą wymiarów opraw oświetlenia podstawowego. Wpisanie konkretnego wymiaru do milimetra wskazuje konkretnego producenta i zaburza konkurencyjność.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań, ale pozostałe parametry powinny być porównywalne tzn. zgodne z opisem lub lepsze.

DYREKTOR  
  
mgr Roman Fedak

**Urząd Statystyczny w Zielonej Górze**

ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra  
tel. 68 3223 112, fax 68 3253 679  
e-mail: sekretariatUSZGR@stat.gov.pl  
zielonagora.stat.gov.pl