



Zielona Góra, 08.07.2024 r.

Znak pisma: ZGR-WAD.271.3.2024 r.

Odpowiedź na pytanie

Dotyczy: „Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych na oświetlenie typu LED w budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przy ulicy Spokojnej 1”.

1.

*Dzień dobry, Prosimy o doprecyzowanie informacji co do sposobu układania nowej instalacji elektrycznej. W projekcie według opisu instalacja powinna być prowadzona natynkowo w korytach elektroinstalacyjnych, natomiast w kosztorysie opisane jest prowadzenie przewodów podtynkowo.”*

**Odpowiedź:**

Instalację należy układać podtynkowo.

DYREKTOR  
mgr Doman Fedak