



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

DEPARTAMENT FINANSOWO - KSIĘGOWY

00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208

Tel. (022) 608 32 98, fax (022) 608 31 89, e-mail: Sekretariat-DFK@stat.gov.pl

Warszawa, 27 października 2017 roku

dot.: numer sprawy: 14/BA/PN/2017

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawcę udzielając wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208”; numer sprawy: 14/BA/PN/2017, ogłoszenie o zamówieniu numer 2017/S 176-359834 z dnia 14-09-2017 r.

Pytanie nr 38

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu o głębokości ościeżnicy 90mm i głębokości skrzydła 84mm lub profilu o głębokości ościeżnicy 82mm i głębokości skrzydła 82mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 31.

Zamawiający dopuszcza systemy o zabudowie mniejszej niż 90mm ramy w przedziale od 80 do 90mm.

Przewodnicząca Komisji
Przetargowej

CIACZELNIK WYDZIAŁU


Marzena Brzychcy