



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

DEPARTAMENT FINANSOWO - KSIĘGOWY

00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208

Tel. (022) 608 32 98, fax (022) 608 31 89, e-mail: Sekretariat-DFK@stat.gov.pl

Warszawa, 30 listopada 2017 roku

dot.: numer sprawy: 14/BA/PN/2017

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców udzielając wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „**Wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208**”; numer sprawy: 14/BA/PN/2017, ogłoszenie o zamówieniu numer 2017/S 176-359834 z dnia 14-09-2017 r.

Pytanie nr 52

W związku z bardzo rygorystycznymi wymaganiami dla stolarki okiennej prosimy o podanie parametrów odchyień (np. 5%, 10%) dla podanych parametrów stolarki okiennej, które będą traktowane jako rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź Zamawiającego:

W świetle udzielonych odpowiedzi na pytania 14 i 29, Zamawiający dopuścił odchylenia nie przekraczające 5% wymaganego współczynnika izolacyjności cieplnej, tylko dla okien o powierzchni $\leq 1,0 \text{ m}^2$. W zakresie pozostałych współczynników, Zamawiający nie dopuszcza odchyień, z uwagi na konieczność osiągnięcia wymaganego wskaźnika Ep (Energia pierwotna).

Pytanie nr 53

Z dokonanego przez nas rozpoznania rynku wynika, iż stolarkę okienną o podanych przez Zamawiającego parametrach produkuje tylko jedna firma w Europie. W związku z tym prosimy o podanie nazwy co najmniej 3 producentów, których stolarka spełnia podane przez Zamawiającego parametry, co będzie potwierdzeniem faktu zachowania równowagi i konkurencyjności a nie kreowania zamówienia pod jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry stolarki określone przez Zamawiającego w SIWZ i SOPZ wynikają z konieczności osiągnięcia wymaganego wskaźnika Ep (Energia pierwotna) oraz wymagań dotyczących klasy antywłamaniowej dla niektórych okien. Kompleksowa termomodernizacja budynku przy uwzględnieniu aspektu ochrony konserwatorskiej wymaga zastosowania rozwiązań pozwalających na osiągnięcie najwyższych właściwości technicznych i użytkowych poszczególnych elementów. Według wiedzy Zamawiającego na rynku Europejskim istnieją co najmniej trzech producenci stolarki okiennej (Nexbau, Dekar, Eurocolor), która spełnia wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 54

Prosimy o podanie producenta stolarki w klasie RC3, który wykonuje taką stolarkę w technologii PCV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.

Pytanie nr 55

Dlaczego nie dopuszczalne jest zastosowanie okien RC3 w systemie aluminiowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na wymagania dotyczące wyglądu elewacji oraz założenie oparte na zaakceptowanych przez konserwatora zabytków rozwiązaniach technicznych, wymiana stolarki okiennej ma charakter odtworzeniowy.

Pytanie nr 56

Co w przypadku braku możliwości ponownego podłączenia starych wentylatorów? Czy nowe będą stanowić robotę dodatkową objętą odrębnym wynagrodzeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje innego rozwiązania niż podłączenie obecnie funkcjonujących wentylatorów. W gestii wykonawcy pozostaje wykonanie demontażu wentylatorów w taki sposób, aby możliwe było ich ponowne zamontowanie i działanie w stanie nie pogorszonym.

Pytanie nr 57

Czy rozliczenia częściowe będą dokonywane w oparciu o procentowe zaawansowanie robót czy też o wykonane/zamknięte elementy robót?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że rozliczenia częściowe będą dokonywane w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.

Pytanie nr 58

W związku z zamieszczeniem ogłoszenia na wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statycznego w Warszawie, Al. Niepodległości 208, proszę o informację czy posiadacie rozwiązania techniczne i wytyczne montażu okien w ścianach w związku z podana bardzo dużą ich izolacyjnością w projekcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wskazuje szczegółów technologii montażu okien, z zastrzeżeniem że zastosowania technologia musi ona spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i SOPZ oraz szczegółowych wytycznych producenta systemu okiennego.

Pytanie nr 59

Zwracam się z prośbą o podanie terminu realizacji dostawy i montażu stolarki w rozbiciu o ilości w poszczególnych latach, ponieważ rozciągnięcie montażu powoduje podwyższenie ceny realizacji zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa harmonogramu realizacji dostawy i montażu stolarki. Zgodnie z pkt III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia to Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do opracowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy, szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziałem na kwartały,

z zastrzeżeniem że Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie i SOPZ.

Pytanie nr 60

Bardzo proszę o informację czy okna z klasą antywłamaniowością mają mieć ruchomy czy stały słupek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Okna mają posiadać słupek stały.

Pytanie nr 61


Czy termin składania ofert 1.12.2017r jest aktualny. Jeżeli termin 1.12.2017r jest aktualny to w dniu jutrzejszym musimy wysłać ofertę wraz z właściwą datą wniesione wadium. Jeżeli będzie zmiana terminu to na kiedy oraz czy są lub będą dodatkowe wyjaśnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji w tym zakresie w dniu 29 listopada 2017 r.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert z dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 10:00 na dzień 11 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

Przewodnicząca Komisji
Przetargowej

PRZEWODNICZĄCA WYDZIAŁU

Marzena Brzycho