

1. Przedmiot rewizji

Rewizja obejmując poprawę rozbieżności części rysunkowej z opisową, dotyczy ona wielkości centrali wentylacyjnej w piwnicy która projektowana jest na wydajność 3500 m³/h.

dr inż. Jacek Wiśniewski

upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności: instalacje i sieci sanitarne,
wentylacyjne, grzewcze i gazowe
oraz urządzenia ochrony środowiska
167/86/WŁ. 379/87/WML 329/89/WŁ