

Warszawa, dnia 6.04.2020 r.

Wyjaśnienia SIWZ II

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 i 2020), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.”; numer sprawy: 19/DB/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 061-145167 z dnia 26-03-2020 r.

Pytanie nr 4

Jak Państwo sobie wyobrażacie wycenę rolet bez ich opomiarowania? Podał Pan, że wielkości okien są podane w projekcie wykonawczym, tylko jest problem, że są podane symbole okien np. O-36 etc, etc. i są to wymiary zewnętrzne okien. A wiadomo jest, że rolety mierzy się od wewnątrz, bo tam będą zawieszane, a nie od zewnątrz, a po drugie, to są różne szerokości profili okiennych i nie da się na "oko" ustalić wymiarów. Kolejny problem wynikający z braku pomiarów to w które i ile okien ma być z roletami zaciemniającymi, lub pół zaciemniającymi ?

Odpowiedź Zamawiającego

Na podstawie dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w dniu 3-04-2020 r. istnieje możliwość określenia wymiarów okien niezbędnych do oszacowania kosztów realizacji przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z pkt. 6-8 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający oszacował powierzchnię do montażu rolet następująco:

- 1) rolety okienne wewnętrzne w kasetach z prowadnicami **pół transparentne** – nie więcej niż 2000 m²;
- 2) rolety okienne wewnętrzne w kasetach z prowadnicami **zaciemniające** - nie więcej niż 500 m².

Do szacunku przyjęto powierzchnię okien w świetle muru. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać pomiaru własnego stolarki okiennej przed realizacją każdego zlecenia.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej

Bartosz Wielądek
Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych GUS