

Warszawa, dnia 9.07.2020 r.

Wyjaśnienia SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Wdrożenie bezpiecznego Środowiska Bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUS**”, numer sprawy: 29/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 125-306587 z dnia 1-07-2020 r.

Pytanie 1:

Czy Analysis Services i Reporting Services też mają być objęte mechanizmem wysokiej dostępności (HA)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż Analysis Services i Reporting Services nie muszą być objęte mechanizmem wysokiej dostępności (HA).

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Bartosz Wielądek
Konsultant
w Wydziale zamówień Publicznych GUS