

Warszawa, dnia 11.08.2020 r.

Modyfikacja SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i uruchomienie systemu klimatyzacji precyzyjnej w budynku GUS.”, numer sprawy: 21/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 564258-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SIWZ**SIWZ – pkt 3.9.7) – było**

- 7) podłączenie klimatyzatorów do systemu nadzoru NFORM,

SIWZ – pkt 3.9.7) – powinno być

- 7) podłączenie klimatyzatorów do systemu nadzoru NFORM lub innego systemu sterowania i nadzoru klimatyzacji precyzyjnej dostarczonego i skonfigurowanego przez siebie dostępnego również zdalnie dla systemu operacyjnego Windows 10 z przeglądarki internetowej lub aplikacji klienckiej,

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt IV.B.3.5) – było

- 5) współpracującego z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz,

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt IV.B.3.5) – powinno być

- 5) współpracującego z trójfazową siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 400V ± 10%, 50 Hz,

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.6 – było

6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, w siedzibie Zamawiającego w miejscu wystąpienia awarii.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.6 – powinno być

6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wystąpienia awarii.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.8.8) – było

brak zapisów

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.8.8) – powinno być

- 8) wymianę elementów eksploatacyjnych w terminach przewidzianych przez producenta oraz w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.10 – było

10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień kalendarzowy od dnia zgłoszenia awarii.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.10 – powinno być

10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień kalendarzowy od dnia zgłoszenia awarii.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.13 – było

13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, urządzeń.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.13 – powinno być

13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, urządzeń wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta lub gdy ulegną zużyciu lub uszkodzeniu.

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.1.1.3. - było

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu:

- fabrycznie nowego i oznakowanego przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,
- wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego,
- pochodzącego z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanych urządzeń,
- nie były w dniu składania ofert przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji,
- współpracującego z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz,
- objętego okresem gwarancyjnym,
- dostarczany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności na oznaczenie znakiem CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa dla wszystkich produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej i być oznaczony znakiem CE.

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.1.1.3 – powinno być

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu:

- fabrycznie nowego i oznakowanego przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,
- wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego,
- pochodzącego z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanych urządzeń,
- nie były w dniu składania ofert przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji,
- współpracującego z trójfazową siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 400 V ± 10%, 50 Hz,
- objętego okresem gwarancyjnym,
- dostarczany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności na oznaczenie znakiem CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa dla wszystkich produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej i być oznaczony znakiem CE.

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.2.6.6 – było

6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się w dniach roboczych Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku (8.15-16.15) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w siedzibie Zamawiającego w miejscu wystąpienia awarii.

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.2.6.6 – powinno być

6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wystąpienia awarii.

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – A.2.6.8.8) - było

brak zapisów

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.2.6.8.8) – powinno być

- 8) wymianę elementów eksploatacyjnych w terminach przewidzianych przez producenta oraz w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia.

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – A.2.6.10 - było

10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że :
- 1) czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień od dnia zgłoszenia awarii.

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.2.6.10 – powinno być

10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień kalendarzowy od dnia zgłoszenia awarii.

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – A.2.6.13 - było

13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, urządzeń.

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – pkt A.2.6.13 – powinno być

13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, urządzeń wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta lub gdy ulegną zużyciu lub uszkodzeniu.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy FO – pkt 9.5) – było

- 5) będą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy FO – pkt 9.5) – powinno być

- 5) będą współpracować z trójfazową siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 400V ± 10%, 50 Hz,

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 1 ust. 5 pkt 6) – było

- 6) współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz,

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 1 ust. 5 pkt 6) – powinno być

- 6) współpracować z trójfazową siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 400V ± 10%, 50 Hz,

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 8 pkt 8) – było

brak zapisów

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 8 pkt 8) – powinno być

- 8) wymianę elementów eksploatacyjnych w terminach przewidzianych przez producenta oraz w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia.

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 10– było

10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień od dnia zgłoszenia awarii.

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 10 – powinno być

10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień kalendarzowy od dnia zgłoszenia awarii.

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 13– było

13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, Urządzeń.

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 13 – powinno być

13. Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych bezpłatnych przeglądów dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, Urządzeń wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta lub gdy ulegną zużyciu lub uszkodzeniu.

Załącznik nr 6 do wzoru umowy (wzór 2) – pkt 2.6) - było

- 6) współpracują z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz **TAK*/ NIE***,

Załącznik nr 6 do wzoru umowy (wzór 2) – pkt 2.6) – powinno być

- 6) współpracują z trójfazową siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 400V ± 10%, 50 Hz **TAK*/ NIE***,

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji SIWZ oraz:

- 1) SIWZ - zmieniona w dniu 11-08-2020 r.,
 - 2) Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 11-08-2020 r.,
 - 3) Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU – zmieniony w dniu 11-08-2020 r.,
 - 4) Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy – zmieniony w dniu 11-08-2020 r.
 - 5) Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 11-08-2020 r.,
- zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/> oraz na Platformie dostępnej pod adresem: <http://gus.ezamawiajacy.pl>.

Zastępująca
Dyrektora Generalnego GUS
Małgorzata Sołtyszewska
Dyrektor Departamentu
Administracyjno-Budżetowego