

Warszawa, dnia 28.07.2020 r.

**Modyfikacja SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający o dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i uruchomienie systemu klimatyzacji precyzyjnej w budynku GUS.”, numer sprawy: 21/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 564258-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.

**Zamawiający dokona następujących modyfikacji SIWZ****SIWZ – pkt 17.1 – było**

- 17.1 Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości umowy z VAT.

**SIWZ – pkt 17.1 – powinno być**

- 17.1 Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości umowy z VAT.

**SIWZ – pkt 17.4 – było**

- 17.4 Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę.

**SIWZ – pkt 17.4 – powinno być**

- 17.4 Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę.

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt IV.E.1.1) – było**

- 1) uruchomieniu i prezentacji poprawności działania miedzianymi poprzez prezentację parametrów pracujących modułów klimatyzacyjnych;

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt IV.E.1.1) – powinno być**

- 1) uruchomieniu i prezentacji poprawności działania poprzez prezentację parametrów pracujących modułów klimatyzacyjnych;

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.6 – było**

6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w siedzibie Zamawiającego.

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.6 – powinno być**

6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, w siedzibie Zamawiającego.

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.10 – było**

10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień od dnia zgłoszenia awarii.

**Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt VI.10 – powinno być**

10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień od dnia zgłoszenia awarii.

**Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 6 ust. 1 – było**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynoszące 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, w kwocie ..... w formie .....

**Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 6 ust. 1 – powinno być**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynoszące 5% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, w kwocie ..... w formie .....

**Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 6 – było**

6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w siedzibie Zamawiającego w miejscu wystąpienia awarii.

**Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 6 – powinno być**

6. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie odbywać się będzie 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wystąpienia awarii.

**Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 10 – było**

10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień od dnia zgłoszenia awarii.

**Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – § 11 ust. 10 – powinno być**

10. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień od dnia zgłoszenia awarii.

**Załącznik nr 6 do wzoru umowy (wzór 5) – pkt 1) – było**

- 1) uruchomieniu i prezentacji poprawności działania miedziany poprzez prezentację parametrów pracujących modułów klimatyzacyjnych TAK\* / NIE\*,

**Załącznik nr 6 do wzoru umowy (wzór 5) – pkt 1) – powinno być**

- 1) uruchomieniu i prezentacji poprawności działania poprzez prezentację parametrów pracujących modułów klimatyzacyjnych TAK\* / NIE\*,

**Załącznik nr 11 do wzoru umowy – było**

Nazwy rozdzielnic / rozdzielnic:

**Załącznik nr 11 do wzoru umowy – powinno być**

Nazwy Urządzeń:

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji SIWZ oraz:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- 2) SIWZ - zmieniona w dniu 28-07-2020 r.,

- 3) Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 28-07-2020 r.,  
4) Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 28-07-2020 r.,  
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/> oraz na Platformie dostępnej pod adresem: <http://gus.ezamawiajacy.pl>.

*Anna Borowska*  
*Dyrektor Generalny GUS*