



Główny Urząd Statystyczny
Departament Administracyjno-Budżetowy

Warszawa, dnia 11.08.2022 r.

Wyjaśnienia SWZ III

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208”, numer sprawy: 12/DB/POIŚ/PN/2022, ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/S 135-381636 z dnia 15-07-2022 r.

Pytanie 13:

Zwracamy się z pytaniem czy istniejąca automatyka w centralach jest przystosowana do pracy z agregatem skraplającym oraz chłodnicą powietrza? Czy sterownik może obsłużyć agregat skraplający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w zakres zadania wchodzi działania z zakresu automatyki niezbędne do realizacji całego zakresu prac. Zamawiający wymaga dostosowania istniejącej automatyki do pracy z agregatem skraplającym oraz chłodnicą powietrza.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną i zapoznanie z istniejącą automatyką central.

w zastępstwie
Przewodniczącej Komisji Przetargowej
sekretarz
Agnieszka Jagoda
konsultant
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS