

Warszawa, dnia 28.01.2013 r.

PROTOKÓŁ

z zebrania wykonawców

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy 1/BBI/PN/2013, na:
„Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji monitoringu TV przemysłowej w GUS”

Zebranie ogólne wykonawców odbyło się w dniu 28.01.2013 r. o godz. 10:00 w Głównym Urzędzie Statystycznym, al. Niepodległości 208, pok. 215, 00-925 Warszawa.

Ze strony Zamawiającego w zebraniu uczestniczyli członkowie Komisji Przetargowej GUS:

1. Andrzej Anders
2. Andrzej Filipczak
3. Zbigniew Galczewski -biegły
4. Jan Kozłowski

Na zebranie zgłosiło się 7 wykonawców.

Dokonana została wizja lokalna w gmachu i na przyległym terenie zewnętrznym GUS w zakresie objętym przedmiotem ww. postępowania.

Obecni wykonawcy zadali w trakcie niniejszego zebrania następujące pytania dotyczące potrzeby wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) Proszę o podanie sposobu wyświetlania obrazu w pomieszczeniu 239 a (możliwość sterowania rejestratorami i przełączania kamer).
- 2) Proszę o podanie przewidywanego sposobu wyświetlania na 2 monitorach w pomieszczeniu ochrony.
- 3) Proszę o dopuszczenie parametrów w kamerach :
 - a) wybieranie międzyliniowe,
 - b) wybieranie z przeplotem.
- 4) Czy dopuszcza się zastosowanie kamery obrotowej z przetwornikiem ¼ `` super HAD o tej samej lub lepszej czułości niż w wymaganiach punktu 2.3?
- 5) Czy UPS musi zapewnić 15 minut przydziału mocy dla wszystkich kamer określonych w SIWZ?

Zebranie zakończyło się o godz. 11:45.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- ad1. Obsługa w pomieszczeniu 239a ma mieć możliwość sterowania z tego pomieszczenia rejestratorem i przełączaniem kamer.
- ad2. Wyświetlanie obrazów na 2 monitorach powinno mieć możliwość dowolnego sterowania z klawiatury sterującej 3D.
- ad3. Zamawiający dopuszcza parametr : wybieranie międzyliniowe i wybieranie z przeplotem
- ad4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamery obrotowej z przetwornikiem ¼ `` super HAD o tej samej lub lepszej czułości niż w wymaganiach punktu 2.3.
- ad5. Zamawiający dopuszcza instalację UPS, który zapewni 5minutowy przydział mocy dla kamer i rejestratorów określonych w SIWZ.

KONSULTANT
Wydział Zamówień Publicznych


Jan Kozłowski