



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

DEPARTAMENT FINANSOWO-KSIĘGOWY

00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208

Tel. (022) 608 40 09, 608 36 36, fax (022) 608 31 89, e-mail: Sekretariat-DFK@stat.gov.pl

Warszawa, dnia 29.01.2013 r.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji monitoringu TV przemysłowej w GUS**” –nr sprawy: 1/BBI/PN/2013.

Pytania wykonawców:

1. W parametrach kamery kompaktowej Zamawiający podał wymaganie „temperatura pracy -20 °C do +50°C”. Temperatura pracy od -20 stopni C dla pracy kompaktowej jest możliwa, ale w obudowie zewnętrznej. Nie ma na rynku kamery kompaktowej, która sama, bez obudowy mogłaby pracować w tak niskich temperaturach. Proszę o weryfikację. Czy można zastosować kamerę, która pracuje w zakresie temperatur 0°C do +50°C?
2. Czy na potrzeby wykonania projektu technicznego Zamawiający udostępni plany poszczególnych budynków objętych zamówieniem w formie elektronicznej? Chodzi o plany poszczególnych pięter budynków.
3. Jaką rolę ma pełnić monitor, który będzie zainstalowany w pokoju 239a (budynek B, II piętro)? Czy monitor ma na stałe wyświetlać obraz z wszystkich kamer? Czy w pokoju 239a musi być zapewniona funkcjonalność wyszukiwania, przeglądania nagrań?

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad.1 Jako obudowę klimatyzowaną dla kamer kompaktowych Zamawiający rozumie obudowę z grzałką i termostatem. Dla kamer obrotowych, obudowę kamery do pracy na zewnątrz budynku przewidzianą przez producenta sprzętu. (jest to odpowiedź na pytanie 13 udzielona w wyjaśnieniach SIWZ w dniu 25.01.2013 r.).
- Ad.2 Na potrzeby wykonania projektu technicznego Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy plany poszczególnych pięter budynków objętych zamówieniem w formie elektronicznej.
- Ad.3 Obsługa w pomieszczeniu 239a ma mieć możliwość sterowania z tego pomieszczenia rejestratorem i przełączaniem kamer (jest to odpowiedź na pytanie 13 udzielona w protokole z zebrania wykonawców z dnia 28.01.2013 r.).

wz. Przewodniczącego
Komisji Przetargowej
Sekretarz Komisji Przetargowej

KONSULTANT
Wydział Zamówień Publicznych


Jan Kozłowski