


przepusty kablowe
wodoszczelne 5x Ø110



przepusty kablowe
wodoszczelne 5x Ø110
5x SRS Ø110; l=8m

4x3 YKXS 1x240/ 2xYKXS 1x150;
(zapas 2m)
YKY 5x6; YKSY7x1,5
(z zapasem 10m)

AGREGAT

ELEKTRONET Marek Łęcki
ul.Konwisarska 25
04-402 Warszawa

Projektował	M. Chojnowski MAZ/0426/POOE/06
Sprawdził	Dariusz Fusiek MAZ/0410/PWOE/07
DATA	30.07.2014

Temat: **Modernizacja układu zasilania**
Plan - zasilanie z agregatu

Objekt: Główny Urząd Statystyczny
Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Strona:
nr. rys 10