

Stan istniejący obwodów komputerowych i klimatyzacji w istniejącej rozdzielni RG COIS do zasilania ze źródła zastępczego na czas wymiany w/w rozdzielni na RG komp wraz z zasilaniem

| RG COIS | |
|----------------|---|
| Numer pola | |
| 11 | YKY 5x50 komputery, parter blok C, mala sala |
| 4 | YKY 5x35 Klimatyzacja, parter blok C, duża sala |
| 9 | YKY 5x35 klimatyzacja parter blok C, mala sala |
| 4 | NYM 5x35 komputery I piętro blok A, TApC1, piwnica blok A, pom. nr 7 |
| 5 | YKY 5x50 Komputery parter blok C, duża sala |
| 6 | YKY 5x70 klimatyzacja I piętro blok A, TApC2, piwnica blok A, pom. nr. 7 |
| 7 | YKY 5x35 Komputery, I piętro blok A, TApC3, piwnica blok A, pom. nr. 7 |

z Rmn st. trafo nr. 6199