

## Stan po przełączeniu z zastępczego źródła zasilania do rozdzielni docelowych

### Zastępcze źródło zasilania

YKY 5x50	komputery, parter blok C, mała sala, TN	RCPC
YKY 5x35	klimatyzacja, parter blok C, duża sala, TK	RGA
YKY 5x35	klimatyzacja parter blok C, mała sala, TK2	RGA
NYM 5x35	komputery I piętro blok A, TApC1, piwnica blok A, pom. nr 7	RC1A
YKY 5x50	Komputery parter blok C, duża sala, TC	RCPC
YKY 5x70	klimatyzacja I piętro blok A, TApC2, piwnica blok A, pom. nr. 7	RGA
YKY 5x35	Komputery, I piętro blok A, TApC3, piwnica blok A, pom. nr. 7	RC1A