GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
DEPARTAMENT FINANSOWO - KSIĘGOWY
00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208
Tel. (022) 608 32 98, fax (022) 608 31 89, e-mail: Sekretariat-DFK@stat.gov.pl

Warszawa, 10 września 2014 roku

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: – numer sprawy 41/SISP-2/PN/2014

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytanie do SIWZ zadane przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **„Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45,** numer sprawy: **41/SISP-2/PN/2014.**

Pytania dotyczące projektu rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej "GUS":

Pytanie nr 1:
W jaki sposób grodzona(podział wewnętrzny) jest rozdzielnia która ma być dostarczona.

Odpowiedź Zamawiającego:
Budowa modułowa, grodzenie wewnętrzne ściankami.

Pytanie nr 2:
Jakie badania typu ma posiadać rozdzielnica czy TTA czy PTTA, według normy PN-EN 60439-1.

Odpowiedź Zamawiającego:
Badanie PTTA.

Pytanie nr 3:
Czy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia liczników energii elektrycznej czy zostaną wykorzystane istniejące układy pomiarowo-rozliczeniowe.

Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca ma dostarczyć liczniki zgodnie z wykazem RGnn i schematem rozdzielni.

Pytanie nr 4:
Czy zamawiający może wskazać które kable będą musiały być przedłużane aby podłączyć istniejące WLZ do projektowanej rozdzielni?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie może wskazać, które kable muszą być przedłużone.

Pytanie nr 5:
Proszę o udostępnienie (o ile jest to możliwe) wersji edytowalnej (ath. lub kst.) przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiaru.

Przewodnicząca Komisji
Przetargowej
NACZELNIK WYDZIAŁU
Marzena Brzychcy