

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
DYREKTOR GENERALNY
Anna Borowska

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r.

dot.: numer sprawy: 2/SISP-2/PN/2015

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie do SIWZ zadane przez wykonawcę udzielając wyjaśnień oraz modyfikuje SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i wdrożenie urządzeń UPS w budynku GUS na potrzeby realizacji zadań Projektu SISP-2” – nr sprawy: 2/SISP-2/PN/2015; ogłoszenie o zamówieniu numer 2015/S 012-016715 z dnia 17-01-2015.

Pytanie 1:

Czy, w celu zwiększenia gęstości mocy (większa moc na mniejszej powierzchni), Zamawiający dopuści zastosowanie modułów o mocy 25 kW z możliwością zainstalowania 8 modułów w jednej obudowie? Jeżeli nie proszę o podanie co najmniej 3 równoważnych rozwiązań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów zasilaczy o mocy 25 kW i modyfikuje SIWZ przez zmianę w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie 2:

Zamawiający określił częstotliwość wejściową 40 do 70 Hz. Sieć energetyczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki charakteryzuje się częstotliwością 50 Hz±1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 95% tygodnia i 50 Hz -4%/+6% (od 47 Hz do 52 Hz). Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS z zakresem częstotliwości wejściowej 45 do 65 Hz? Jeżeli nie proszę o podanie co najmniej 3 równoważnych rozwiązań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza UPS z zakresem częstotliwości wejściowej 45 Hz do 65 Hz i modyfikuje SIWZ przez zmianę w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SIWZ:

<i>Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst</i>	<i>Zamiast:</i>	<i>Powinno być:</i>
SIWZ pkt 3.7.	Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń ...	Zamawiający wykreśla cały pkt 3.7 SIWZ.
SIWZ pkt 3.8 (zmiana numeracji)	3.8. Rodzaj zamówienia: dostawa.	3.7. Rodzaj zamówienia: dostawa.
SIWZ pkt 3.9 (zmiana numeracji)	3.9. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.	3.8. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
SIWZ pkt 3.10 (zmiana numeracji)	3.10. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą cech	3.9. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą cech
SIWZ pkt 3.11 (zmiana numeracji)	3.11. Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę ...	3.10. Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę ...
SIWZ pkt 7.2.2) Minimalny poziom wymaganych standardów:	Wykonawca musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) .	Wykonawca musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) .
SIWZ pkt 7.3.2) Minimalny poziom wymaganych standardów:	W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, co oznacza, że wykonawca przedstawi wykaz zamówień (dostaw lub usług) sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ppkt 1), obejmujący minimum 1 zamówienie polegające na budowie, instalacji, konfiguracji i wdrożeniu UPS-a centralnego o mocy nie mniejszej niż 90kW, realizowanych dla klienta posiadającego co najmniej jedną serwerownię o wartości nie mniejszej niż 150.000 PLN brutto.	W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, co oznacza, że wykonawca przedstawi wykaz zamówień (dostaw lub usług) sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ppkt 1), obejmujący minimum 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 150.000 PLN brutto polegające na dostawie, instalacji, i wdrożeniu UPS-a centralnego o mocy nie mniejszej niż 70kW, zrealizowanych dla klienta posiadającego co najmniej jedną serwerownię.
SIWZ pkt 7.4.2) Minimalny poziom wymaganych standardów: pkt I. b)	brał udział w roli kierownika projektu, w minimum 1 projekcie obejmującym budowę, instalacje, konfiguracje i wdrożenie UPS-a centralnego o mocy nie mniejszej niż 90kW, realizowanych dla klienta posiadającego co najmniej jedną serwerownię, o wartości zamówienia na kwotę minimum 100.000 PLN brutto,	brał udział w roli kierownika projektu, w minimum 1 projekcie obejmującym dostawę, instalację i wdrożenie UPS-a centralnego o mocy nie mniejszej niż 70kW, o wartości zamówienia na kwotę minimum 100.000 PLN brutto i zrealizowanym dla klienta posiadającego co najmniej jedną serwerownię,



SIWZ pkt 7.4.2) Minimalny poziom wymaganych standardów: pkt II.d)	brał udział w roli Głównego Architekta (tj. osoby odpowiedzialnej za zaprojektowanie architektury systemu IT) w minimum 1 projekcie obejmującym budowę, instalację, konfigurację i wdrożenie UPS-a centralnego o mocy nie mniejszej niż 90kW, realizowanych dla klienta posiadającego co najmniej jedną serwerownię, o wartości na kwotę minimum 100.000 PLN brutto.	brał udział w roli Głównego Architekta (tj. osoby odpowiedzialnej za zaprojektowanie architektury systemu IT) w minimum 1 projekcie obejmującym dostawę, instalację, i wdrożenie UPS-a centralnego o mocy nie mniejszej niż 70kW, o wartości zamówienia na kwotę minimum 100.000 PLN brutto i zrealizowanym dla klienta posiadającego co najmniej jedną serwerownię.		
Załącznik nr 1 do SIWZ, OPZ Tabela 1 – UPS Centralny Lp. 1 UPS	nie mniej niż 120kW+30kW	nie mniej niż 120kW+25kW		
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Tabela 1 – UPS Centralny Lp. 5 Moc modułu zasilającego	Nie mniejsza niż 30 kW	Nie mniejsza niż 25 kW		
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Tabela 1 – UPS Centralny Lp. 18 Dopuszczalny zakres częstotliwości wejściowej bez przejścia na pracę baterijną	40 Hz – 70 Hz	45 Hz – 65 Hz		
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Tabela 1 – UPS Centralny Lp. 18a	Brak wiersza Lp. 18a	Zamawiający dodał wiersz Lp. 18a <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dopuszczalny zakres częstotliwości wyjściowej</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">50 Hz +/- 1%</td> </tr> </table>	Dopuszczalny zakres częstotliwości wyjściowej	50 Hz +/- 1%
Dopuszczalny zakres częstotliwości wyjściowej	50 Hz +/- 1%			
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Tabela 1 – UPS Centralny Lp. 19 Poziom hałasu w odległości 1m dla UPS-a Centralnego	Nie więcej niż 60 dB	Nie więcej niż 75 dB		
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ pkt 6. Realizacja szkolenia pkt. 1.2)	czas trwania szkolenia: 1 dzień roboczy (40 godzin lekcyjnych – gdzie godzina lekcyjna wynosi 45 minut)	czas trwania szkolenia: 1 dzień roboczy (8 godzin lekcyjnych – gdzie godzina lekcyjna wynosi 45 minut)		



Załącznik nr 2 do SIWZ, FO Załącznik nr 1 do FO Tabela – UPS Centralny Lp. 3 UPS	nie mniej niż 120kW+ 30kW	nie mniej niż 120kW+ 25kW		
Załącznik nr 2 do SIWZ, FO Załącznik nr 1 do FO Tabela – UPS Centralny Lp. 7 Moc modułu zasilającego	Nie mniejsza niż 30 kW	Nie mniejsza niż 25 kW		
Załącznik nr 2 do SIWZ, FO Załącznik nr 1 do FO Tabela – UPS Centralny Lp. 20 Dopuszczalny zakres częstotliwości wejściowej bez przejścia na pracę baterijną	40 Hz – 70 Hz	45 Hz – 65 Hz		
Załącznik nr 2 do SIWZ, FO Załącznik nr 1 do FO Tabela – UPS Centralny Lp. 20a	Brak wiersza Lp. 20a	Zamawiający dodał wiersz Lp. 20a <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dopuszczalny zakres częstotliwości wyjściowej</td> <td>50 Hz +/- 1%</td> </tr> </table>	Dopuszczalny zakres częstotliwości wyjściowej	50 Hz +/- 1%
Dopuszczalny zakres częstotliwości wyjściowej	50 Hz +/- 1%			
Załącznik nr 2 do SIWZ, FO Załącznik nr 1 do FO Tabela – UPS Centralny Lp. 21 Poziom hałasu w odległości 1m dla UPS-a Centralnego	Nie więcej niż 60 dB	Nie więcej niż 75 dB		

Modyfikacja i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji SIWZ, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, Załącznik nr 1 do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – zmieniony 27-01-2015” oraz , Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy (FO) – zmieniony 27-01-2015” zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/>.

Anne Borowska