


Załącznik nr 18 do SIWZ
sprawa numer: 6/SISP-2/PN/2015



- Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X w gnieździe USB 501-1
- Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X w gnieździe USB 501-1 ze wskaźnikiem zadziałania BX-UPI
- Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1R, natynkowy IP24
- Pętlowy moduł 3 wejścia, 1 wyjście BX-013 z funkcją 'fail safe'
- Pętlowy moduł 4 wejścia, 2 wyjścia BX-024 z funkcją 'fail safe'

- 15-132 Numer pętli dozoruwej / nr elementu
- C1 Centrala pożarowa
- 132215 Numer grupy logicznej / nr elementu
- 12151 Numer wyjścia sterującego
- 12151 Numer wejścia monitorującego

| | |
|--------------------------------------|--|
| INWESTOR: | Główny Urząd Statystyczny w Warszawie |
| ADRES INWESTYCJI: | Al Niepodległości 208 00-925 Warszawa |
| PROJEKT: | Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Budyńku C i D Obwodowy Urząd Miejski w Warszawie |
| BRANŻA: | INSTALACJE TELETECHNICZNE |
| DATA: | 07.2011r. |
| NR. PROJEKTU: | 3IGUS0902011 |
| BIURO PROJEKTOWE: | SAITELECOM Sp. z o.o. ul. Secemńska 17 01-485 Warszawa |
| ZESPÓŁ AUTORSKI: | MIEJNAZWISKO PCOPIS |
| mgr inż. Łukasz Bózek MAZ0033PWIDE10 | |
| mgr inż. Maciej Zach MAZ0033PWIDE08 | |
| FAZA: | PROJEKT TECHNICZNY |
| TRESC RYSUNKU: | SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU SSP budynku C i D |
| SKALA: | NR.RYS.: K-20 |