



GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

DEPARTAMENT FINANSOWO - KSIĘGOWY

00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208

Tel. (022) 608 32 98, fax (022) 608 31 89, e-mail: Sekretariat-DFK@stat.gov.pl

Warszawa, 20 marca 2015 roku

GUS-DFK04.271.30.2015.2

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: – numer sprawy 4/BA/PN/2015

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **„Zakup i dostawę materiałów budowlano – hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego”**.
ogłoszenie o zamówieniu numer 52606 - 2015 dnia 10.03.2015 r.

Pytanie nr 1:

Witam,

Proszę o dokładniejsze informacje do pozycji: 59. Gniazdo przenośne rozbiernalne 4+4x2p+z, płaskie, kolor biały

Jak mam rozumieć 4+4x2p+z? Ma to być listwa 8 gniazdowa z uziemieniem? Jednakże jeżeli mają to być gniazda z uziemieniem to nie rozumiem dalszej części: „płaskie”.

Jeżeli gniazdo ma być z uziemieniem to nie występuje w wersji płaskiej, ogólnie rzecz biorąc taka referencja nie jest dostępna u żadnego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zapis w OPZ dla części nr 2, poz. 59 dotyczy gniazda przenośnego czteropolowego (czterokrotne) z uziemieniem 16A/250V rozbiernalnego 4x2p+z, obudowa płaska (w kształcie prostokąta) w kolorze białym.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
NACZELNIK WYDZIAŁU


Marzena Brzychcy