

Warszawa, dnia 14-11-2014r.

(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: 169/BA/2014

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na remont systemu oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego.

1. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:

- 1) *Demontaż opraw świetłówkowych jarzeniowych z ośmiu kondygnacji na drogach komunikacji bloku C w ilości 150 sztuk.*
- 2) *Zakup i montaż nowych opraw oświetlenia ogólnego w bloku C w ilości 150 szt. w tym 50 opraw wyposażonych w moduł awaryjnego oświetlenia bezpieczeństwa na ośmiu kondygnacjach.*
- 3) *Wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia ogólnego i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą normą.*

2. Wymagania dotyczące specyfikacji technicznej:

2.1. Oprawa awaryjna:

- a) *Oprawa stropowa LED, do wbudowania w karton gips lub sufit podwieszany.*
- b) *Produkt powinien być wykonany z tworzywa akrylowego w celu lekkiej obudowy i wysokiej odporności na korozję.*
- c) *Źródło LED oraz odbłyśnik aluminiowy zapewniający dobre rozproszenie światła.*
- d) *Napięcie zasilania: 100-240VAC, 50Hz (zasilacz/inwerter z akumulatorem w komplecie).*
- e) *Czas użytkowania: nie mniejszy niż 50 000 h.*
- f) *Klosz: mleczny.*
- g) *Certyfikaty: CE, potwierdzony badaniem na zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/WE zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007 r. nr 69, poz. 457).*
- h) *W wersji awaryjnej z certyfikatem CNBOP lub równoważnym certyfikatem UE.*
- i) *Barwa światła - 3200/4000K.*
- j) *Oddawanie barw >85 CRI.*
- k) *Strumień świetlny - 4000-4500 lm.*
- l) *Klasa energetyczna A, A+ lub wyższa.*

2.2. Oprawa oświetlenia ogólnego:

- a) *Oprawa ma być przeznaczona do oświetlenia powierzchni biurowych i mieć możliwość zamontowania układu awaryjnego oświetlenia.*
- b) *Oprawa powinna dawać wysoką oszczędność energii w klasie energetycznej A, A+ lub wyższa.*

- c) *Możliwość przystosowania do rozbudowy o funkcje inteligentnego sterowania pojedynczych opraw oraz ich grup umożliwiające wybór poziomu oświetlenia, czasu oraz pory działania poziomów.*
- d) *Możliwość rozbudowy do wersji inteligentnej bez stosowania dodatkowych przewodów sterowniczych.*
- e) *Posiadać sprawność świetlną LED ok. 95%.*
- f) *Lekką obudowę oraz wielkość umożliwiającą zamontowanie jej w miejsce oprawy rastrowej (596x596) z kloszem NANOPRISMA.*
- g) *Posiadać żywotność > 50000h (L = 0,7).*
- m) *Posiadać certyfikat CE, potwierdzony badaniem na zgodność z dyrektywą RoHS 2002/5/WE zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007 r. nr 69, poz. 457).*
- h) *Powinna zapewnić współpracę z opcją układu awaryjnego.*
- i) *Powinna mieć możliwość pracy w wersji układu awaryjnego i posiadać na to certyfikat CNBOP lub równoznaczny certyfikat UE.*
- j) *Wymagany typ lampy w wersji do paneli sufitowych i natynkowych.*

3. Wymagane parametry dodatkowe:

3.1. Dodatkowo oprawa powinna mieć możliwość rozbudowy o sterowania (opcja do wykorzystania w fazie integracji):

- a) *Ściemnianie płynne 0-100% za pomocą wyłącznika ściennego chwilowego / komputera / tabletu / smartfona.*
- b) *Ustawienie ściemniania / wyłączenia wg działania czujnika ruchu.*
- c) *Ustawienie ściemniania / wyłączenia wg natężenia światła (lux).*
- d) *Ustawienie ściemniania / wyłączenia wg timera (dzienny, miesięczny, okresowy, wakacyjny itp.).*
- e) *Ustawienie ściemniania / wyłączenia wg osobistych ustawień.*

3.2. Inne dostępne funkcje :

- a) *Ustawienia wg wbudowanego "zegara astronomicznego".*
- b) *Tworzenie dowolnych grup opraw / scen.*
- c) *Oświetlenie dyżurne.*
- d) *Oświetlenie ostrzegawcze.*

4. Wycenę wykonania usługi demontażu i montażu wraz z zakupem nowych opraw oświetlenia roboczego i awaryjnego zgodnie z podanym wyżej wykazem należy wykonać podając: cenę za remont oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego (netto, brutto, VAT);

5. Inne warunki realizacji zamówienia:

- 1) *Zamawiający wymaga złożenia stosownych oświadczeń umieszczonych w załączonym druku oferty.*
- 2) *Oferta ma być sporządzona w języku polskim na załączonym formularzu oferty cenowej.*
- 3) *Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.*
- 4) *Oferta ma obejmować całość zamówienia.*

5) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

6. Płatności:

Płatność nastąpi do 31 grudnia 2014r. po dostarczeniu do 24 grudnia 2014r. prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez uprawnionych pracowników GUS bez zastrzeżeń.

7. Kryterium wyboru oferty:

100 % cena. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wymagania zapytania ofertowego z najniższą ceną.

8. Termin wykonania usługi:

Od dnia podpisania umowy nie później niż do 19 grudnia 2014r.

9. Miejsce realizacji zamówienia:

Główny Urząd Statystyczny 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta może być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: Sekretariat-BA@stat.gov.pl, faksem na nr (022) 608 38 95 lub osobiście pod adresem Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, Sekretariat Biura Administracyjnego pok. 717, blok B.

Termin składania ofert: do dnia 20.11.2014r. do godz. 12.00

11. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony:

Rafał Miszelski Tel. 22 449 40 61, mob. 695 255 026

Mirosław Ukiński 22 608 35 95, mob. 519 542 668.

12. Informacja dodatkowa:

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienia zapytania ofertowego.

Sporządził:

INSPEKTOR
Ochrony Przeciwpożarowej

.....
(podpis pracownika merytorycznego)
Mirosław Ukiński

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biura Administracyjnego

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora)
Waldemar Wioszczak
komórki organizacyjnej wnioskującej)