

Warszawa, dnia 21-11-2014

(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 173/BA/2014.

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i montaż klimatyzatorów inwerterowych do gabinetów Kierownictwa GUS w ilości 4 szt. Pokoje 148, 151, 153 – 2 szt. oraz demontaż trzech klimatyzatorów i montaż klimatyzatora powierzonego przez Zamawiającego, Urząd Statystyczny w Warszawie przy Al. Niepodległości 208

1. Przedmiot zamówienia publicznego: (opis przedmiotu zamówienia publicznego):
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów inwerterowych do gabinetów Kierownictwa GUS w ilości 4 szt. Pokoje 148, 151, 153 – 2 szt. Demontaż trzech dotychczas używanych klimatyzatorów i ich utylizacja z pok. 148, 151, 153 oraz montaż klimatyzatora w pok. 717 który zostanie przekazany Wykonawcy do montażu przez zamawiającego, Urząd Statystyczny w Warszawie przy Al. Niepodległości 208

Charakterystyka obiektu:

Obiekt biurowy zbudowany w latach 1949-52. Pokoje, w których instalowane będą klimatyzatory usytuowane są w budynku C. Pokój 148 powierzchnia 26 m², wys. 3 m z oknami od strony wschodniej, pokój 151 powierzchnia 29,64 m² wys. 3 m, pokój 153 powierzchnia 16 m² wys. 3 m oraz pok. 153 A powierzchnia 33,39 m² wys. 3 m od strony zachodniej (frontowej) bud C.

Wykonawca wykona demontaż trzech dotychczas pracujących klimatyzatorów oraz je zutylizuje, protokół z przeprowadzonej utylizacji przedstawi Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.

Wykonawca wykona 5 montaży, piąty montaż Wykonawca wykona pok. 717 klimatyzator dostarczy Zamawiający (marka FUJI Electric 2,5 kW).

Zakres projektu:

Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji zestawów klimatyzacyjnych z dwoma jednostkami wewnętrznymi. Przewidywana moc grzewczo-chłodząca dla dwóch pomieszczeń ok. 2,7 kW dla gabinetów ok. 5 kW.

2.Wymagania dotyczące:

- parametrów technicznych

Podane wartości mocy grzewczo-chłodzącej są szacunkowe. Dobór klimatyzatorów i ich parametry powinny być dostosowane do pomieszczeń i ww. usytuowania.

Budynek GUS jest wpisany w Gminny Rejestr Zabytków.

- funkcjonalności

Klimatyzatory powinny zapewnić stabilność temperaturową od 18° C do 25° C oraz nie pogorszyć estetyki pomieszczeń.

- terminu wykonania zamówienia publicznego

Termin wykonania wyznacza się na 22.12.2014

- terminu płatności

Termin płatności ustala się na 14 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru podpisanymi przez strony bez zastrzeżeń nie później jednak niż do 31.12.2014 r. i dokumentacją powykonawczą.

- warunków gwarancji

Wykonawca zapewnia 24 – miesięczną gwarancję na urządzenia i instalację.

- innych warunków realizacji zamówienia publicznego

2. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat-ba@stat.gov.pl , faksem na nr (022) 608 38 95 lub osobiście pod adresem Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa al. Niepodległości 208. Sekretariat Biura Administracyjnego, pok. 717 blok B.


Termin składania ofert : do dnia 28.11.2014 r. godz. 10.00

1. Kryteria oceny oferty – 100 % cena. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę spełniającą wymagania zapytania ofertowego, która będzie zawierała najniższą cenę.

2. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony (imię i nazwisko, telefon kontaktowy) : Michał Kamiński (22) 6083509 e-mail: M.Kaminski2@stat.gov.pl

Sporządził:
ADMINISTRATOR
Samodzielne Stanowisko
Pracy ds. Technicznych

Andrzej Kwaśniak
(podpis pracownika merytorycznego)

DYREKTOR
Biura Administracyjnego

Waldemar Włoszczak
(podpis i pieczęć Dyrektora
komórki organizacyjnej wnioskującej)