

Warszawa, dnia 27.07.2015 r.

(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 75/BA/2015

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia publicznego: Wykonanie przeglądów konserwacyjnych agregatu prądotwórczego „HERCULES D/D 705 P” ,w okresie trwania gwarancji -3 lat

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a. Przegląd podstawowy po ½ roku użytkowania.
- b. Przegląd rozszerzony po roku użytkowania (wymiana oleju, filtrów oleju i filtrów paliwa). Utylizacja płynów i filtrów.
- c. Przegląd podstawowy po 1 i ½ roku użytkowania.
- d. Przegląd rozszerzony po dwóch latach użytkowania (wymiana oleju i chłodziwa, filtrów oleju, filtrów paliwa). Utylizacja płynów i filtrów.
- e. Przegląd podstawowy po 2 i ½ roku użytkowania.
- f. Przegląd rozszerzony po trzech latach użytkowania (wymiana oleju, filtrów oleju i filtrów paliwa).

Ponadto przeglądy muszą obejmować:

- Oględziny silnika, sprawdzenie uszczelek i pozostałych połączeń hydraulicznych,
- Oględziny zewnętrzne instalacji elektrycznej siłowej i sterowniczej,
- Oględziny układu paliwowego, wymiana filtrów paliwa,
- Sprawdzenie układu wstępnego podgrzewania silnika,
- Kontrola stanu pasków napędowych (klinowych),
- Kontrola rozrusznika,
- Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie elektrolitu w akumulatorach rozruchowych,
- Sprawdzenie układu ładowania i konserwacji akumulatorów rozruchowych,
- Sprawdzenie układu automatyki, nastaw w sterowniku (diagnostyka komputerowa),
- Oględziny kontenera (sprawdzenie szczelności, stanu poszycia),
- Kontrola instalacji wewnątrz kontenera,

- Próbne uruchomienie agregatu w trybie testowym,
- Pomiary generowanego napięcia wyjściowego,
- Uruchomienie agregatu pod dostępnym obciążeniem (jeśli jest zgoda Zamawiającego)

Parametry techniczne agregatu: moc znamionowa (PRP wg PN-ISO 8528) 705 kVA/564 kW, moc znamionowa (LTP wg PN-ISO 8528) 775 kVA/620 kW, napięcie znamionowe 3 x 230/400V, prąd przy mocy dorywczej 1120 A, ilość faz 3, współczynnik mocy $\cos \varphi$ 0,8, częstotliwość/prędkość obrotowa 50 Hz/1500min⁻¹, wersja w kontenerze, tłumik wydechu -20 dB(A), tryb pracy dorywcza (Stand-by), klasa eksploatacji (wg PN-ISO 8528-5) G3.

Wymiary i waga: długość 6,06 m, szerokość 2,44 m, wysokość 2,72 m, waga 6500 kg.

Parametry techniczne silnika: marka DOOSAN, typ P222LE-II, rodzaj paliwa olej napędowy, pojemność zbiornika paliwa 800l, zużycie paliwa przy obc. Znamionowym 162,6 l/h, zużycie paliwa 75% obciążeniu 119,3 l/h, zużycie paliwa 50% obciążeniu 79,5 l/h, typ regulatora prędkości elektroniczny, rodzaj startu rozrusznik elektryczny, napięcie na akumulatorach 24 VDC, pojemność akumulatorów 2 x 110 Ah, rodzaj chłodzenia chłodziwo z chłodnicą, ilość chłodziwa 44 l, ilość oleju silnikowego 36 l.

2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca będzie wykonywał przeglądy konserwacyjne w dni robocze w godzinach 8.30 do 16.00 lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym.
- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do agregatu prądotwórczego.
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądu konserwacyjnego agregatu sporządził każdorazowo protokół, w którym stwierdza, że urządzenie działa bez zastrzeżeń. Protokół podpisany Wykonawca dołączy do faktury.
- Zamawiający wymaga aby przeglądy konserwacyjne urządzenia były wykonane w oparciu o materiały i narzędzia własne Wykonawcy.
- Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.
- Oferta ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia przez Wykonawcę.
- Podane w ofercie ceny przeglądów konserwacyjnych agregatu prądotwórczego, muszą być cenami stałymi, obowiązującymi przez cały okres trwania umowy.
- Wykonawca przez cały okres wykonania zamówienia musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego.
- Pracownicy Wykonawcy prowadzący przeglądy konserwacyjne przy agregacie prądotwórczym powinni posiadać odpowiednie uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacyjne wynikające z norm prawnych w tym zakresie.
- Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca wykona przeglądy konserwacyjne, muszą być fabrycznie nowe i zgodne z zaleceniami producenta urządzenia.

3. Warunki gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w okresie 3 lat wykonywania przeglądów konserwacyjnych oraz 12 miesięcy na wymienione części.

4. Terminu wykonania zamówienia publicznego: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

5. Miejsce realizacji zamówienia: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

6. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia:

Płatność za wykonane konserwacje: każdorazowo po wykonanym przeglądzie określonym w pkt.1 lit. od a) do f) zapytania ofertowego w terminie 14 dni liczonym od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez uprawnionych pracowników GUS bez zastrzeżeń.

7. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena - 100%. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę oraz spełni warunki formalne.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat-ba@stat.gov.pl, faksem na nr (22) 608 38 95 lub osobiście pod adresem Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa al. Niepodległości 208, Sekretariat Biura Administracyjnego pok. 717, blok B.

Termin składania ofert : do dnia 3.08.2015r., godz. 16⁰⁰

9. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony:


Pan Kamil Mierzwiński 22 608 35 09, adres e-mail: k.mierzwinski@stat.gov.pl


Pan Andrzej Kwaśniak 22 449 40 07, adres e-mail: An.Kwasniak@stat.gov.pl

10. Informacja dodatkowa:

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienie zapytania ofertowego.

Sporządził:


.....
(podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdził:
DYREKTOR
Biura Administracyjnego

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora,
Waldemar Włoszczak
Komórki organizacyjnej wnioskującej)