

Warszawa, dnia 11.08.2015 r.

(pieczętka Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 83/BA/2015

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia publicznego: **Dostawa oraz dotankowanie paliwa do agregatu prądotwórczego „HERCULES D/D 705 P”**, w okresie do końca 2016 roku.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę oraz tankowanie oleju napędowego do maksymalnej pojemności zbiornika (800 l), w agregacie prądotwórczym GUS.

Parametry techniczne agregatu: moc znamionowa (PRP wg PN-ISO 8528) 705 kVA/564 kW, moc znamionowa (LTP wg PN-ISO 8528) 775 kVA/620 kW, napięcie znamionowe 3 x 230/400V, prąd przy mocy dorywczej 1120 A, ilość faz 3, współczynnik mocy $\cos \varphi$ 0,8, częstotliwość/prędkość obrotowa 50 Hz/1500min⁻¹, wersja w kontenerze, tłumik wydechu -20 dB(A), tryb pracy dorywcza (Stand-by), klasa eksploatacji (wg PN-ISO 8528-5) G3.

Agregat pracuje w systemie alarmowym w związku z tym, Zamawiający nie może określić jego czasu pracy jak i zużycia paliwa w okresie trwania umowy z Wykonawcą.

Wymiary i waga: długość 6,06 m, szerokość 2,44 m, wysokość 2,72 m, waga 6500 kg.

Parametry techniczne silnika: marka DOOSAN, typ P222LE-II, rodzaj paliwa olej napędowy, pojemność zbiornika paliwa 800l, zużycie paliwa przy obc. Znamionowym 162,6 l/h, zużycie paliwa przy 75% obciążeniu 119,3 l/h, zużycie paliwa przy 50% obciążeniu 79,5 l/h, typ regulatora prędkości elektroniczny, rodzaj startu rozrusznik elektryczny, napięcie na akumulatorach 24 VDC, pojemność akumulatorów 2 x 110 Ah, rodzaj chłodzenia chłodziwo z chłodziwą, ilość chłodziwa 44 l, ilość oleju silnikowego 36 l.

Pojemność zbiornika paliwa wystarcza na około 8 godzin pracy agregatu

2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- a. W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakup paliwa w ilości około 6000 litrów.

- b. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w pkt. a
- c. Z tytułu różnicy między oszacowaną przez Zamawiającego ilością paliwa, a faktycznie zakupioną, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze.
- d. Wykonawca będzie wykonywał tankowanie paliwa w dni robocze w godzinach 8.30 do 16.00 lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym.
- e. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego oraz w sytuacjach awaryjnych drogą telefoniczną.
- f. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę paliwa w terminie do 24 godzin od przyjęcia zgłoszonego zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz w sytuacjach awaryjnych do 3 godzin od momentu przyjęcia zamówienia.
- g. Tankowania będą odbywały się bezpośrednio z autocysterny do agregatu prądotwórczego.
- h. Dostawy będą realizowane cysternami wyposażonymi w legalizowane przepływomierze.
- i. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do agregatu prądotwórczego.
- j. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po przeprowadzeniu tankowania paliwa sporządził każdorazowo protokół dostawy i wykonania usługi tankowania. Protokół podpisany bez zastrzeżeń przez uprawnionych pracowników, Wykonawca dołączy do faktury.
- k. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.
- l. Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.
- m. Wykonawca podaje w ofercie cenę za jeden litr paliwa. Oferowana cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia przez Wykonawcę.
- n. Wykonawca przez cały okres wykonania zamówienia musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego.
- o. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.
- p. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.

3. Warunki gwarancji: Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.

4. Termin wykonania zamówienia publicznego: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.

5. Miejsce realizacji zamówienia: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

6. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia:

Płatność za wykonane tankowanie, przelew: każdorazowo po wykonanym tankowaniu paliwa w terminie 14 dni liczonym od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez uprawnionych pracowników GUS bez zastrzeżeń.

7. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena - 100%. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę oraz spełni warunki formalne.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat-ba@stat.gov.pl, faksem na nr (22) 608 38 95 lub osobiście pod adresem Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa al. Niepodległości 208, Sekretariat Biura Administracyjnego pok. 717, blok B.

Termin składania ofert : do dnia 18.08.2015 r. do godz. 10⁰⁰

9. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony:

Urszula Rybicka 22 608 36 11, adres e-mail: u.rybicka@stat.gov.pl


Kamil Mierzwiński 22 608 35 09, adres e-mail: k.mierzwinski@stat.gov.pl

10. Informacja dodatkowa:

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienie zapytania ofertowego.

Sporządził:


.....
(podpis pracownika merytorycznego)

Zastępca Dyrektora
Biura Administracyjnego

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora
komórki organizacyjnej wnioskującej)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Administracyjnego


Piotr Karpowicz