GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Warszawa, dnia 23 .09.2016 r.

(pieczątka Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 72/BA/2016

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia publicznego: **Wykonanie rocznych przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych: HERCULES D/D 705 P i JD 150.**
   Przedmiot zamówienia obejmuje: Przeglądy roczne rozszerzone (wymiana oleju, filtrów oleju i filtrów paliwa), utylizację płynów i filtrów (***dokument z utylizacji zostanie załączony do protokołu z przeglądu***) oraz inne czynności wynikające z instrukcji obsługi agregatów prądotwórczych.

   Ponadto przeglądy muszą obejmować:

   - oględziny silnika, sprawdzenie uszczelek i pozostałych połączeń hydraulicznych,
   - oględziny zewnętrzne instalacji elektrycznej siłowej i sterowniczej,
   - oględziny układu paliwowego, wymiana filtrów paliwa,
   - sprawdzenie układu wstępnego podgrzewania silnika,
   - kontrola stanu pasków napędowych (klinowych),
   - kontrola rozrusznika,
   - sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie elektrolitu w akumulatorach rozruchowych,
   - sprawdzenie układu ładowania i konserwacji akumulatorów rozruchowych,
   - sprawdzenie układu automatyki, nastaw w sterowniku (diagnostyka komputerowa),
   - oględziny kontenera (sprawdzenie szczelności, stanu poszycia),
   - kontrola instalacji wewnątrz kontenera,
   - próbne uruchomienie agregatu w trybie testowym,
   - pomiary generowanego napięcia wyjściowego,
   - usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa,
   - kontrola szczelności układu smarowania,
   - kontrola szczelności układu chłodzenia,
   - kontrola prędkości biegu jałowego,
   - kontrola stanu połączeń wewnętrznych (prądnica),
   - kontrola stanu izolacji przewodów,
   - uruchomienie agregatu pod dostępnym obciążeniem (jeśli jest zgoda Zamawiającego),
   - w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wymiany akumulatorów na nowe, zostaną one wymienione w ramach wykonywanego przeglądu bez dodatkowych kosztów.

Parametry techniczne agregatu <u>HERCULES D/D 705 P</u> : moc znamionowa (PRP wg PN-ISO 8528) 705 kVA/564 kW, moc znamionowa (LTP wg PN-ISO 8528) 775 kVA/620 kW, napięcie znamionowe 3 x 230/400V, prąd przy mocy dorywczej 1120 A, ilość faz 3, współczynnik mocy cos φ 0,8 ,

częstotliwość/prędkość obrotowa 50 Hz/1500min^{-1}, wersja w kontenerze, tłumik wydechu -20 dB(A), tryb pracy dorywcza (Stand-by), klasa eksploatacji (wg PN-ISO 8528-5) G3.

Wymiary i waga: długość 6,06 m , szerokość 2,44 m , wysokość 2,72 m , waga 6500 kg.

Parametry techniczne silnika: marka DOOSAN, typ P222LE-II, rodzaj paliwa olej napędowy, pojemność zbiornika paliwa 800l, zużycie paliwa przy obc. Znamionowym 162,6 l/h, zużycie paliwa 75% obciążeniu 119,3 l/h, zużycie paliwa 50% obciążeniu 79,5 l/h, typ regulatora prędkości elektroniczny, rodzaj startu rozrusznik elektryczny, napięcie na akumulatorach 24 VDC, pojemność akumulatorów 2 x 110 Ah, rodzaj chłodzenia chłodziwo z chłodnicą, ilość chłodziwa 44 l, ilość oleju silnikowego 36 l.

Parametry techniczne agregatu JD 150: numer seryjny zespołu: 11813, rok produkcji: 2005, silnik: JOHN DEERE 6068HF158, numer seryjny silnika: CD6068H767521, prądnica: MARELLI MJB250MA4, numer seryjny prądnicy: MR15592, moc: 150 kVA (120 kW), prąd: 217 A, napięcie: 400V, Hz: 50, Waga: 2180 kg, obroty RPM: 1500, współczynnik mocy 0,8, pojemność akumulatora 1 x 120 Ah (wymiary szer. 17 cm, dł. 48 cm, wys. 21 cm).

2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

a. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta i przeszkolony serwis do wykonywania przeglądów. **Kopię autoryzacji Wykonawca załączy do oferty**.

b. Wykonawca wykona przeglądy konserwacyjne w dni robocze w godzinach 8.30 do 16.00 lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym.

c. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do agregatów prądotwórczych.

d. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądów konserwacyjnych agregatów sporządził protokół, w którym stwierdza, że urządzenia działają bez zastrzeżeń. Protokół podpisany bez zastrzeżeń przez uprawnionych pracowników GUS Wykonawca dołączy do faktury.

e. Zamawiający wymaga aby przeglądy konserwacyjne urządzeń były wykonane w oparciu o materiały i narzędzia własne Wykonawcy.

f. Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca wykona przeglądy konserwacyjne, muszą być fabrycznie nowe i zgodne z zaleceniami producenta urządzenia.

g. Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

h. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego.

i. Pracownicy Wykonawcy prowadzący przeglądy konserwacyjne przy agregatach prądotwórczych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacyjne wynikające z norm prawnych w tym zakresie. **Kopie w/w dokumentów Wykonawca załączy do oferty.**

j. Oferta ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia przez Wykonawcę.

k. Oferta ma być ma być sporządzona w języku polskim według załączonego wzoru, ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią, ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

3. **Warunki gwarancji:** Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane przeglądy konserwacyjne oraz na wymienione części na okres 12 miesięcy.

4. **Termin wykonania zamówienia publicznego:** 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

5. **Warunki płatności:**

   Płatność za wykonanie usługi nastąpi w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku oraz dołączonego i podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez uprawnionych pracowników GUS. Fakturę VAT/rachunek do umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

6. **Miejsce realizacji zamówienia**: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

7. **Kryterium wyboru oferty:**
   Cena 100%. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę oraz spełni warunki formalne określone w zapytaniu.

8. **Miejsce i termin złożenia oferty:**
   Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat-ba@stat.gov.pl, faksem na nr (22) 608 38 95 lub osobiście pod adresem Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa al. Niepodległości 208, Sekretariat Biura Administracyjnego pok. 717, blok B.

   Termin składania ofert : do dnia 30 .09.2016r., godz. 16^{00}

9. **Do kontaktów w sprawie zapytania są upoważnieni:**
   Pani Urszula Rybicka 22 608 36 11, adres e-mail: U.Rybicka@stat.gov.pl
   Pan Andrzej Kwaśniak 22 449 40 07, adres e-mail: An.Kwasniak@stat.gov.pl

10. **Informacja dodatkowa:**
    W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienie zapytania ofertowego.

Sporządził:

.....
(podpis pracownika merytorycznego)
ADMINISTRATOR
Samodzielne Stanowisko
Pracy ds. Technicznych
Andrzej Kwaśniak

Zatwierdził:
DYREKTOR
Biura Administracyjnego
Wacław Wierzczak

.....
(podpis pracownika Dyrektora komórki organizacyjnej wnioskującej)