Główny Urząd Statystyczny
Departament Administracyjno-Budżetowy

Warszawa, 26.06.2018 r.

Wyjaśnienia

Dotyczy zapytania ofertowego nr 34/ST/2018,
którego przedmiotem jest: „Dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w dwóch pomieszczeniach w Głównym Urzędzie Statystycznym przy al. Niepodległości 208 w Warszawie".

Zamawiający odpowiada na zadane w ww. postępowaniu pytania Wykonawców:

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu dla obu pomieszczeń w oparciu o jedną centralę alarmową?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu dla obu pomieszczeń, tj. pomieszczenia nr 040 i nr 238 w oparciu o jedną centralę alarmową.

Pytanie nr 3:
Jak należy rozumieć pkt. 10 specyfikacji dla pomieszczenia nr 040 oraz pkt 6 dla pomieszczenia 238. Czy chodzi o możliwość podłączenia linii telefonicznej? Kablowej? GSM-owej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie SSWiN umożliwiało transmisję sygnału alarmu do zewnętrznego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur. Zamawiający pozostawia decyzję o przyjętych rozwiązaniach technicznych w gestii wykonawcy.

Pytanie nr 4:
Czy do ochrony sejfu na pewno mają być przewidziane czujki wstrząsowe, czy raczej chodzi o czujki sejsmiczne. Czy mają być chronione drzwi szafy i korpus?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie precyzuje, czy do ochrony sejfu mają być przewidziane czujki wibracyjne czy sejsmiczne. Wykonawca projektując podsystem SSWiN powinien wziąć pod uwagę bliską odległość budynku GUS od Trasy Łazienkowskiej i linii tramwajowych, a określając rozwiązania techniczne zaoferować elementy systemu w odpowiedniej klasie.

Pytanie nr 5:
Czy sygnalizator zewnętrzny ma być instalowany na zewnątrz pomieszczenia 040 czy na zewnątrz budynku?
Odpowiedź Zamawiającego:
Sygnalizator zewnętrzny ma być instalowany w pomieszczeniu recepcji, które znajduje się na parterze budynku C, Głównego Urzędu Statystycznego.

Starszy specjalista
Wydział Zamówień Publicznych

Agnieszka Jagoda

Główny Urząd Statystyczny
Departament Administracyjno – Budżetowy

Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
tel. 22 608 32 98
Sekretariat-DB@stat.gov.pl
stat.gov.pl