

Warszawa, dnia 8 listopada 2018 r.

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Sprawa nr: 79/DB/2018**

**Przedmiot zamówienia publicznego: „Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu monitoringu w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208”**

**Pytanie nr 1**

*„Zakresie robót wskazana jest długość instalacji 3-5 m. Rozumiem, że jest to długość dla instalacji freonowej, pomiędzy j. wew. a j. zew. Proszę o wyjaśnienie jaka jest długość instalacji elektrycznej. Z Państwa rozdzielni do j. zewnętrznej. Czy instalacja ma być w korytku instalacyjnym czy może w przestrzeni sufitowej, czy jest taka możliwość. Z góry dziękuję za wiadomość”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Podana długość 3-5 m dotyczy instalacji freonowej. Długość instalacji elektrycznej wyniesie ok. 10 m. Zasilanie z rozdzielni w tym samym pomieszczeniu, instalację należy wykonać w korytku instalacyjnym. Podane długości są orientacyjne, mogą się nieznacznie różnić, w zależności od lokalizacji jednostki wewnętrznej.

Starszy specjalista  
Wydział Zamówień Publicznych

*Bartosz Wielądek*