



Warszawa, dnia 26.06.2014 r.

(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

znak sprawy: 91/CIS/SISP-2/2014

**Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
zaprasza do złożenia oferty na:**

1. Przedmiot zamówienia publicznego:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu ochrony przeciwpożarowej wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz doboru urządzeń dla niskociśnieniowej instalacji gaśniczej opartej na systemach aerozolowych generatorach gaśniczych do ochrony pomieszczeń serwerowni w Centrum Informatyki Statystycznej w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ul. Al. Niepodległości 208, w ramach realizacji projektu System Informatyczny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (POIG), 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.


2. Wymagania:

2.1. Dokumentacja projektowa musi zawierać:

- Rozwiązania techniczne wszystkich robót instalacyjnych.
- Specyfikację techniczną (STWiOR). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nie może zawierać nazw własnych ani nazw producentów.
- Informację o planie BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).
- Część kosztorysową: przedmiar robót, wykaz materiałów i podzespołów, kosztorys inwestorski.
- Opis techniczny zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z obliczeniami.
Obliczenia dotyczą: ilości środka gaśniczego, ilości urządzeń monitorujących, sygnalizacyjnych oraz ich rozmieszczenie od ścian punktów oświetleniowych i innych charakterystycznych elementów określonych w normach i przepisach z uwzględnieniem odległości.
- Rysunki z rozmieszczeniem urządzeń gaśniczych i sterujących.

Strona 1/4





- Zestawienie materiałów i urządzeń (nie może zawierać nazw własnych ani nazw producentów).
- Wykaz ustaw i rozporządzeń wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów - wykaz norm i ustaw na których wykonawca opiera się przy tworzeniu założeń do wykonania projektu.

Wszystkie wyszczególnione w projekcie urządzenia powinny posiadać Certyfikaty Zgodności Ochrony Przeciwpożarowej oraz powinny być dostosowane do współpracy z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze dokumentacji w formie papierowej plus 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz formacie MS Word, AutoCAD.

2.2. Wymagany zakres dokumentacji projektowej:

- 1) Dokumentacja projektowa systemu gaszenia powinna zawierać opis sposobu nadzorowania przez system nadrzędny SSP.
- 2) Dokumentacja projektowa powinna określać obowiązki służb dozoru, niezależnie od rodzaju emitowanego sygnału na centrali sterującej gaszeniem i centrali nadrzędnej SSP.
- 3) Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
 - a) wykaz czynności legalizujących system gaszenia,
 - b) wykaz czynności konserwacyjnych w zależności od zaleceń: codziennej, kwartalnej, rocznej itp.,
 - c) informacje precyzującą przez kogo powyższe czynności powinny być wykonywane,
 - d) „instrukcje postępowania w przypadku pożaru” - do zawieszenia na ścianie,
 - e) instrukcję określającą scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru,
 - f) instrukcje w zakresie zachowania i obowiązków pracowników ochrony budynku,
- 4) Projekt powinien być zatwierdzony przez Rzeczoznawcę p. poż wyszczególnionego w Wykazie Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zamieszczonego na stronie Komendy Głównej PSP.
- 5) Wymagania dotyczące instalacji:
 - a) instalacje wewnętrzne przewodowe powinny spełniać wymogi określone przez producentów urządzeń,
 - b) projekt powinien posiadać wykaz norm dla montażu przewodów instalacji wewnętrznych oraz przewodów ognioodpornych.

2.3. Funkcjonalności Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Serwerowniach CIS:

Centrala Sygnalizacji Pożaru, w przypadku zagrożenia pożarowego musi:



- odłączyć klimatyzację i zasilanie urządzeń serwerowni,
- odłączyć System Kontroli Dostępu,
- uruchomić ostrzeżenie sygnałem akustycznym i optycznym o zagrożeniu oraz rozpoczęciu, procesu gaszenia,
- mieć możliwość ustawiania czasu ostrzeżenia dla ewakuacji osób,
- mieć możliwości uruchomienia systemu gaśniczego: ręcznego i automatycznego.

2.4. Zamawiający udostępni niezbędne do wykonania projektu:

- podkłady budowlane, architektoniczne, rozmieszczenie instalacji elektrycznej i komputerowej.
- informacje techniczne o istniejących systemach zasilania, klimatyzacji, kontroli dostępu.

W przypadku braku możliwości zastosowania obecnej instalacji, wymagane jest zastosowanie nowych elementów instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej.

Wizja lokalna – przed złożeniem oferty wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z dokładną infrastrukturą pomieszczeń, dokładnego obmiaru kubatury pomieszczeń objętych systemem gaszenia oraz oceną możliwości wykorzystania obecnie istniejącego systemu ochrony przeciwpożarowej (czujki, centralka p. poż., drzwi przeciwpożarowe). Wizję lokalną można przeprowadzać do dnia składania ofert po uprzednim ustaleniu terminu z osobami upoważnionymi do kontaktów o których mowa w pkt. 8.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej.

4. Termin wykonania zamówienia publicznego: do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

5. Termin płatności: 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego bez zastrzeżeń.

6. Kryterium oceny oferty:

Kryterium wyboru oferty jest 100% cena.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę o najniższej cenie z zastrzeżeniem spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 2 i 3.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie, Al. Niepodległości 208 pok. 635 lub na adres e-mail: i.cender@stat.gov.pl, lub faxem na nr: (022) 608-38-66

do dnia 4 lipca 2014 roku do godz. 12.00

8. Do kontaktów w sprawach informacji i zapytań są upoważnieni:



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Andrzej Kamać, tel.: (22) 608 37 53, kom.: 695 255 117, email: a.kamac@stat.gov.pl

Ewa Zawistowska, tel.: (22) 449 40 80, kom.: 723 992 809, email: e.zawistowska@stat.gov.pl

Sporządził:

Andrzej Kamać
.....
(podpis pracownika merytorycznego)
Ewa Zawistowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Stanisław Bieleżycki
.....
(podpis i pieczęć Dyrektora
komórki organizacyjnej wnioskującej)