

Warszawa, dnia 16 czerwca 2020 r.

**Pytanie do Zapytania ofertowego 35/ST/2020****Znak sprawy: 35/ST/2020****Przedmiot zamówienia publicznego:**

Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu wideodomofonu. Doposażenie systemu w elementy zabezpieczenia i alarmowania otwartych drzwi. Modernizacja systemu wideodomofonu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208.

**Pytanie 1:**

Jaki jest wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu które mają podlegać konserwacji wraz z podaniem ich ilość oraz producenta i typu tych urządzeń.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przykładowy wykaz urządzeń zawiera zał. 1.1 do zapytania. GUS posiada centrale PTS, typu multiplex, każda może obsłużyć do 100 elementów. Producentem wszystkich urządzeń jest firma ADEMCO z USA za wyjątkiem poz. 7 w tabeli 1.1 – producentem jest firma ViDiLiNE. Ilość urządzeń Zamawiający przedstawi Wykonawcy, który zgłosi chęć dostępu do tej informacji drogą mailową na adres mailowy [o.czerska@stat.gov.pl](mailto:o.czerska@stat.gov.pl) i w załączeniu przekaże ważną koncesję MSWiA podpisaną podpisem elektronicznym.

**Pytanie 2:**

Prosimy o podanie typów urządzeń wyspecyfikowanych w załączniku 1.1. OPZ – w szczególności dla pozycji:

1.	Centrala alarmowa nadzorująca, podcentrale
2.	Sterowniki alfanumeryczne/numeryczne(manipulatory)
3.	Moduły wykonawcze
4.	Sygnalizatory
5.	LSMA – konsola z drukarką zdarzeń
6.	UPS/zasilacze
7.	System video-domofonowy
8.	16 stref ochronnych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Urządzenia firmy ADEMCO USA, za wyjątkiem poz. 7- videodomofony firmy ViDiLiNE.

**Pytanie 3:**

Prosimy o podanie zestawień ilościowych – dla poszczególnych pozycji

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedzi na to pytanie udzielono w odpowiedzi Zamawiającego do Pytania 1.

**Pytanie 4:**

Prosimy o podanie parametrów minimalnych dla urządzeń opisanych w zadaniu 5:

„Wideoomofon - komplet: 6 stacji abonenckich z kolorowym monitorem, stacja wywoławcza z kamerą kolorową”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

System należy zainstalować wewnątrz budynku. Przy drzwiach wejściowych należy zamontować kasetę podtynkową oraz obudowę montażową ze stacją wywoławczą oraz kamerą kolorową. Panele abonenckie wideofonu realizują funkcje podglądowe oraz komunikacyjne między personelem a interesantem wideofony (monitory kolorowe 7”).

Specyfikacja techniczna stacji wywoławczej wideo domofonu:

Lp.	Parametr	Wymagania minimalne
1.	Model	Preferowany IP
2.	Kamera	Kolorowa, szerokokątna
3.	Obudowa	Metalowa, podtynkowa, wandaloodporna
4.	Przetwornik obrazu	CMOS 1/3”
5.	Standard sygnału video	PAL,
6.	Doświetlenie w nocy	Diody LED o białym świetle
7.	regulacja kąta widzenia	cyfrowy zoom
8.	Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)	80/ 110
9.	Zasilanie	230V
10.	Pobór mocy (praca / czuwanie)	23/ 5,5VA
11.	instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny/szlabanu	TAK
12.	współpracuje ze stacjami wywoławczymi czteroprzewodowymi	TAK, minimum z 6 stacjami abonenckimi
13.	Praca w zakresie temperatur	- 30 °..... +60 ° w zmiennych warunkach atmosferycznych
14.	Zabezpieczenie dodatkowe	Aluminiowa osłona do stacji wywoławczych fabrycznie dostosowana do modelu

**Główny Urząd Statystyczny**

Departament Administracyjno-Budżetowy

Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

tel. 22 608 32 98

Sekretariat-DB@stat.gov.pl

stat.gov.pl

Specyfikacja techniczna stacji abonenckiej wideo domofonu:

Lp.	Parametr	Wymagania minimalne
1.	Model	preferowany IP
2.	Monitor	kolorowy
3.	Wyświetlacz	7"Color TFT-LCD
4.	Rozdzielczość	800 x 480 px
5.	Standard sygnału video	PAL, NTSC automatyczna detekcja
6.	Ilość obsługiwanych wejść	minimum 1
7.	Funkcja cyfrowego zoom-u	Możliwość sterowania na monitorze
9.	Funkcja interkomu	monitor-unii fon, rozmowy między stacjami abonenckimi
10.	Funkcja otwierania bramy/ szlabanu	TAK
11.	Regulacja głośności wywołania	TAK
12.	Regulacja kontrastu	TAK
13.	Regulacja jaskrawości obrazu	TAK
14.	Zasilanie	230V
15.	Pobór mocy (praca / czuwanie)	23/ 5,5VA
16.	instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacja/szlabanu	TAK
17.	współpracuje ze stacjami wywoławczymi czteroprzewodowymi	TAK

#### Pytanie 5:

Prosimy o podanie parametrów instalacyjnych wskazań ilościowych okablowania, metod wykonania instalacji dla systemu wskazanego w zadaniu nr 5.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź na pytanie Zamawiający przedstawi Wykonawcy, który zgłosi chęć dostępu do tej informacji drogą mailową na adres mailowy [o.czarska@stat.gov.pl](mailto:o.czarska@stat.gov.pl) i w załączeniu przekaże ważną koncesję MSWiA podpisaną podpisem elektronicznym.

**Główny Urząd Statystyczny**  
Departament Administracyjno-Budżetowy

Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa  
tel. 22 608 32 98  
Sekretariat-DB@stat.gov.pl  
stat.gov.pl