

Warszawa, dnia 22.02.2021 r.

dot.: numer sprawy 5/DB/2021

Wyjaśnienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „**Konserwacja i naprawa instalacji sygnalizacji pożaru w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w obiekcie będącym w zarządzie GUS zlokalizowanym w miejscowości Jachranka 81, 05-140 Serock**”, numer sprawy: 5/DB/2021.

Pytanie 1:

Poprosiłabym o podanie dokładnych ilości elementów zadania 1 do zapytania 5/DB/2021 systemów do sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego(DSO), przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz stałego urządzenia gaśniczego (SUG).

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość poszczególnych elementów w zadaniu 1 wynosi:

1. Instalacja DSO
 - 1) Szafy RACK wraz z wyposażeniem-3 kpl.
 - 2) Głośnik ścienny-1052 szt.
 - 3) Głośnik sufitowy-200 szt.
 - 4) Głośnik Tubowy-35 szt.
2. Instalacja SSP
 - 1) Centrala SLAVE: -1kpl
 - 2) Czujka CUBUS = podstawa-1101 szt.
 - 3) Wskaźnik zadziałania + podstawa 102 szt.
 - 4) ROP(wykonanie wewnętrzne)-91 szt.
 - 5) ROP (wykonanie zewnętrzne)-2 szt.
 - 6) Moduł BX 013z obudową-92 szt.
 - 7) Moduł BX 0214 z obudową -122 szt.
3. Stałe Urządzenia Gaśnicze gazem (SUG)-5 szt.

Bartosz Wielądek
Konsultant
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS