



Warszawa, dnia 23.02.2021 r.

**dot.: numer sprawy 5/DB/2021**

**Wyjaśnienia II**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **„Konservacja i naprawa instalacji sygnalizacji pożaru w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w obiekcie będącym w zarządzie GUS zlokalizowanym w miejscowości Jachranka 81, 05-140 Serock”**, numer sprawy: 5/DB/2021.

**Pytanie 2:**

Nie widzę w żadnym punkcie ilości przeciwpożarowych wyłączników prądu usytuowanych przy recepcji budynku (III punkt podpunkt 7) wymieniony element jest zapisany w liczbie mnogiej więc rozumiem, że jest więcej niż jeden wyłącznik prądu w zadaniu 1.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ilość przeciwpożarowych wyłączników prądu (głównych) w zadaniu 1 wynosi: 7 szt.

Bartosz Wielądek  
Konsultant  
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS