

Warszawa, dnia 16 września 2021 r.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego nr: 55/DB/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Przedmiot zamówienia publicznego:

„Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic oraz instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa)”

Pytanie 1:

Dotyczy podania rodzaju i długości węża hydrantowego DN 25 do doposażenia.

Odpowiedź uzupełniająca Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia publicznego w zakresie czynności konserwacyjnych i naprawczych hydrantów wewnętrznych, dotyczy węża hydrantowego DN 25, strażackiego, pożarniczego, płasko składanego o długości 20 m.

Weronika Danowska
Starszy specjalista
Wydział Zamówień Publicznych