

Warszawa, dnia 23 lutego 2022 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**Znak sprawy: 6/DB/2022****Przedmiot zamówienia publicznego:**

Wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych w budynkach Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1.

Pytanie 1

Nawiązując do odbywającego się przetargu nt. przeglądów budynków GUS proszę o informację odnośnie kominów wentylacyjnych: ile jest kominów, czy jest zrobiona ich inwentaryzacja, czy jest możliwość wglądu w ostatni protokół kominiarski?

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie oferenta Zamawiający informuje, że:

- Budynek GUS nie posiada przewodów kominowych (spalinowych, wentylacyjnych murowanych lub betonowych),
- Przeglądowi podlega instalacja wentylacji mechanicznej z zakończeniami na dachu budynku,
- GUS nie posiada inwentaryzacji kominów,
- Protokoły z przeglądów okresowych wykonane w latach poprzednich zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Michał Czekański
Operator UPD
Wydział Zamówień Publicznych