

Warszawa, dnia 20 lipca 2022 r.

## WYJAŚNIENIA II DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Znak sprawy: 10/DB/2022**

**Przedmiot zamówienia publicznego:**

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku GUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 208.

**Pytanie 8:**

Czy po uruchomieniu alarmu II stopnia SSP w danym skrzydle budynku, DSO uruchamia się tylko w tym skrzydle, czy w całym budynku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że po uruchomieniu alarmu II stopnia DSO uruchamia się tylko w skrzydle, w którym wykryto zagrożenie.

Weronika Danowska  
Starszy specjalista  
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS