

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Znak sprawy: 61/DB/2022**

**Przedmiot zamówienia publicznego:**

*Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.*

**Pytanie 1:**

W związku z zapytaniem ofertowym związanym z przeglądami agregatów prądotwórczych, zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie nr paska wielorowkowego, który ma być wymieniony zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, w celu dokonania wyceny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że symbol paska to 8PK1500.

**Pytanie 2:**

Proszę jeszcze o przesłanie zdjęć uszczelek, które są do wymiany, w celu wyceny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający załącza do treści wyjaśnień zdjęcia uszczelek.

*Olga Czerska*  
Główny specjalista  
Wydział zamówień publicznych

Zdjęcie 1:



Zdjęcie 2:



Zdjęcie 3:



Zdjęcie 4:



Zdjęcie 5:



Zdjęcie 6:

