

Warszawa, dnia 19 września 2022 r.

WYJAŚNIENIA II DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Znak sprawy: 61/DB/2022

Przedmiot zamówienia publicznego:

Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

Pytanie 3:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Proszę również o odpowiedź czy wymiana paska wielorowkowego oraz uszczelek będzie tylko podczas pierwszego przeglądu czy co roku przez trzy lata?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wymianę paska wielorowkowego oraz uszczelek Zamawiający przewiduje tylko podczas pierwszego przeglądu.

Olga Czerska
Główny specjalista
Wydział zamówień publicznych