

Warszawa, dnia 20 września 2022 r.

WYJAŚNIENIA III DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Znak sprawy: 61/DB/2022

Przedmiot zamówienia publicznego:

Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

Pytanie 4:

W związku z zapytaniem ofertowym zwracam się z pytaniem czy płyn chłodniczy ma być wymieniany przy każdym z przeglądów czy tylko przy pierwszym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że płyn chłodniczy ma być wymieniony przy pierwszym przeglądzie.

Olga Czerska
Główny specjalista
Wydział zamówień publicznych