



Warszawa, dnia:

15.09.2022 r.

Znak sprawy:

62/DB/POIŚ/2022

### Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

#### I. Przedmiot zamówienia publicznego:

**„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja węzła ciepłego oraz montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208”.**

#### Pytanie 1:

Proszę uszczegółowić zakresy robót budowlano – konstrukcyjnych wchodzące w zakres nadzoru (dla obu składowych zadań: węzeł i instalacja schładzająca), z uwagi na wymóg inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej).

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż nadzór inwestorski w branży budowlanej obejmuje:

- a) wykonanie podparcia i posadowienia agregatów na dachach budynku,
- b) uszczelnienie przejść podpór konstrukcji wsporczej w istniejącym pokryciu dachów,
- c) wykonanie uzupełnień i napraw powłok malarskich konstrukcji pod centralami wentylacyjnymi,
- d) odtworzenie pokrycia dachowego po wykonaniu robót instalacyjnych,
- e) wykonanie posadzek spełniających wymogi projektów instalacyjnych w pomieszczeniu węzła CO,
- f) wykonanie napraw, uzupełnienia tynków i ścian w pomieszczeniu węzła CO po robotach demontażowych,
- g) wykonanie robót malarskich na ścianach i posadzkach,
- h) wykonanie wymiany drzwi p.poż.
- i) prawidłowe posadowienie instalacji na posadzce,
- j) obrobienie przejść instalacyjnych,
- k) uzupełnienie wentylacji grawitacyjnej,
- l) wykonanie zabezpieczeń zgodnie z wymogami przepisów BHP,
- m) zatwierdzenie wniosków materiałowych,
- n) kontrola zgodności wykonywanych robót z projektami technicznymi,
- o) odbiory robót ulegających zakryciu.

Bartosz Wielądek  
Konsultant  
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS