

Warszawa, dnia 22.09.2022 r.

### Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego II

**Znak sprawy:** 64/DB/2022

**Przedmiot zamówienia publicznego:**

Budowa systemu klimatyzacji typu split w oparciu o urządzenia inwerterowe w pomieszczeniach 155a, 155b, 150, 144, 152, 655, P047b w budynku Głównego Urzędu Statystycznego.

**Pytanie 2:**

Czy jest możliwe zastosowania w pomieszczeniu piwnicznym klimatyzatora o mocy 5,3kw zamiast 5,4 a jeżeli nie czy można zastosować 7kw, czy wszystkie klimatyzatory muszą być jednego producenta?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że w pomieszczeniu P047B należy zastosować klimatyzator o mocy 5,4 kW. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż nie ogranicza możliwości zastosowania urządzeń różnych producentów.

**Pytanie 3:**

P047B - BMS (DSO+SSP) w piwnicy budynku - po jakim protokole ma się odbywać komunikacja

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że komunikacja ma odbywać się po styku NC bezpotencjałowym.

Agnieszka Jagoda  
konsultant  
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS