

Warszawa, dnia 21.02.2023 r.

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO****Znak sprawy: 13/DB/2023****Przedmiot zamówienia publicznego:****Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania oraz ologowania budynku GUS.****Pytanie 1:**

Pytanie odnośnie wykonania oznakowania budynku GUS czy dopuszczone jest frezowanie cnc pleksi musi to być wycinanie laserowe i czy w pierwszej pozycji jest na pewno pleksi o grubości 8mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia bez zmian i potwierdza, że grubość pleksi wskazana w tabeli nr 1 „Opis szczegółowy oznakowania GUS” pozycja nr 1 - LOGO - wynosi 8mm.

Zamawiający nie dopuszcza frezowania pleksi CNC, ponieważ wykończenie frezowanej powierzchni jest matowe, natomiast cięcie pleksi laserem pozwala na uzyskanie błyszczących krawędzi po cięciu.

Bartosz Wielądek  
Konsultant  
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS