

Warszawa, dnia 6.09.2023 r.

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**Znak sprawy: 63/DB/2023****Przedmiot zamówienia publicznego:****„Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego”.****Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu
z dnia 7 września 2023 r. do godz. 10:00****na dzień 11 września 2023 r. do godz. 10:00****Pytanie 2:**

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do zadania nr 2 - materiały elektryczne:

poz.1. Czujnik ruchu 360° Napięcie zasilania - 230V Współpraca ze źródłami LED - tak Kolor - biały Klasa szczelności - IP65 Maksymalna moc obciążeniowa - 1200W Pole detekcji w poziomie - 360° Pobór mocy - 0,5W Rodzaj detekcji - podczerwień Rodzaj montażu - natynkowy Zakres działania - regulacja 3-2000lux Czas działania - regulacja 10sec/15min +-2min Wilgotność pracy - (RH): 93 Wymiary: 5,8 / 10,5cm Certyfikaty - CE, RoHS.

W związku z błędnymi opisami na stronach internetowych (inny opis na stronie a inny na karcie produktu lub opakowaniu) czy Zamawiający zgadza się na czujniki z czasem 10sec/30min oraz wymiarami 5,8 / 10,2 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 poz. 1- Czujnik ruchu 360°.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania czujnika ruchu 360° z czasem 10 sec /30min oraz wymiarami 5,8 / 10,2.

Pytanie 3:

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do zadania nr 2 - materiały elektryczne:

poz.2. Czujnik ruchu Zasilanie: 220-240V~/50Hz Kolor: biały Maksymalna moc obciążenia: 1200 W Czas załączenia: 5 s do 13 min Pole detekcji: 180° Zasięg detekcji: maksymalnie 11 m Zakres temperatury pracy: od - 20°C do + 40° Współpracuje z oświetleniem LED Stopień ochrony: IP 44

- W związku z błędnymi opisami na stronach internetowych (inny opis na stronie a inny na karcie produktu lub opakowaniu) czy Zamawiający zgadza się na czujniki z czasem od 5sec- 7min oraz zasięgiem max.12m ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 poz. 2- Czujnik ruchu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania czujnika ruchu z czasem od 5 sec- 7min oraz zasięgiem max.12m.

Pytanie 4:

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do zadania nr 2 - materiały elektryczne:

poz.3. Oprawa świetłówkowa techniczna 2xG13/18W/230V IP65 1200mm Obudowa: ABS : klosz przezroczysty z polistyrenu (PS)

- oprawy pod świetłówki liniowe już nie są produkowane (ma to związek z wycofaniem tych świetłówek z produkcji i sprzedaży). Dodatkowo 18W i długość 1200mm jedno drugie wyklucza.

Świetłówki liniowe 18Wsą do opraw 600mm. Czy Zamawiający dopuszcza oprawy pod świetłówki LED ? Do świetłówek LED 18W I długości 1200mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 poz. 3 - Oprawa świetłówkowa techniczna.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania oprawy pod świetłówki LED i długości 1200 mm.

Pytanie 5:

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do zadania nr 2 - materiały elektryczne:

poz. 4.Oprawa hermetyczna na świetłówki led T8 60cm 2x18W 1530 lumenów x 2

- proszę o wyjaśnienia do pozycji - wymogi są sprzeczne, 18W LED i 60cm. Oprawa na świetłówki led 18W ma 120cm, a oprawy 60cm są do świetłówek 9W. Dodatkowo nie podaje się lumenów ponieważ świetłówki nie są w komplecie.

Prosimy o wyjaśnienie których opraw oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 poz. 4 - Oprawa hermetyczna na świetłówki.

Zamawiający wymaga dostarczenia oprawy hermetycznej na świetłówki LED o długości 1200 mm.

Pytanie 6:

Ad. poz. 28 - Wkręt samowierzący podkładowy 4,2 - 13mm – proszę o informację ile sztuk ma mieć opakowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia - wkręt samowierzący podkładowy 4,2 - 13mm w ilości 1000 szt. w opakowaniu.

Pytanie 7:

Ad. poz. 62 - Bezpiecznik B10 – proszę o informację czy bezpiecznik ma być 1- czy 3-fazowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia - Bezpiecznik B10– 1 fazowy.

Pytanie 8:

Ad. poz. 63 - Wyłącznik różnicowo prądowy 40A – proszę o informację czy wyłącznik ma być 1- czy 3-fazowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia - wyłącznik różnicowo prądowy 40A – 1 fazowy.

Zastępca Dyrektora Departamentu
Administracyjno-Budżetowego

Katarzyna Garnys