



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

BIURO ADMINISTRACYJNE

00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208

Tel. (022) 608 31 30, 608 30 60, fax (022) 608 31 89, e-mail: Sekretariat-BA@stat.gov.pl

BA-03-2310-01/2014

Warszawa, dnia 2.09.2014 r.

Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 2.09.2014 r. do zapytania ofertowego nr 125/BA/2014 „Wykonanie remontu wentylacji mechanicznej CBS GUS Warszawa Al. Niepodległości 208.

Pytania:

1. Proszę o podanie producenta oraz typu demontowanej centrali.

Odp. Demontowana będzie centrala VTS,

2. Jw., lecz agregatu freonowego,

Odp. Demontowany będzie agregat TRANE,

3. W zapytaniu brak danych na temat typu i rodzaju centrali. Proszę o sprecyzowanie danych technicznych centrali, (rodzaj centrali tylko nawiew? Czy nawiew i wywiew, moc chłodnicy freonowej, wymiennik czy bez wymiennika, jeżeli tak to proszę o podanie rodzaju – krzyżowy czy obrotowy?

Odp. Centrala firmy VTS, VBW, CP lub inna o parametrach technicznych nie gorszych jakie posiadają ww. centrale.

- Moc chłodnicy 40 kW,

- Moc nagrzewnicy 85 kW – 90 kW.

- Dotyczy centrali nawiewnej sprzężonej z wentylatorem wywiewnym (bez wymiennika).

- Wentylator wywiewny istniejący POZOSTAJE.

Z upoważnienia
Dyrektora Biura Administracyjnego

Artur Sońta
Naczelnik Wydziału Logistyki